

Carrier

turn to the experts®

Manual de Instalação, Operação e Manutenção



**Cassette Hidrônico
40HK
3,0 kW até 12,9 kW
(10.000 BTU/h até 42.000 BTU/h)
60Hz**

40HK Cassete e Hidrônico

ÍNDICE

	Página
1 - Introdução	4
2 - Nomenclatura	4
3 - Instruções de Segurança	5
3.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades	5
3.2 - Funcionamento da Unidade	5
4 - Instalação	6
4.1 - Recomendações Gerais	6
4.2 - Acessórios para Instalação da Unidade	7
4.3 - Escolha do Local de Instalação	8
4.4 - Instalação das Unidades Cassette	10
5 - Dados Técnicos	18
6 - Ligações Elétricas	20
6.1 - Diagramas das Ligações Elétricas	21
7 - Tabelas de Selecionamento	23
7.1 - Refrigeração	23
7.2 - Aquecimento	30
8 - Operação da Unidade	33
8.1 - Visor da Unidade e Operação Temporária	33
8.2 - Faixas de Temperatura de Operação	33
9 - Controle Remoto sem Fio	34
9.1 - Instruções do Teclado	35
9.2 - Descrição e Funções dos Indicadores do Controle Remoto	37
9.3 - Operações do Controle Remoto	38
9.4 - Ajuste das Direções do Fluxo de Ar	40
10 - Manutenção	41
10.1 - Filtros e Grelha de Ar	42
10.2 - Limpeza da Unidade	43
10.3 - Operação Otimizada da Unidade	44
10.4 - Informações sobre o Funcionamento da Unidade	44
10.5 - Localização de Avarias da Unidade	46
Termo de Garantia	47

1 Introdução

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção.

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

0 IMPORTANTE

Para a instalação correcta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Springer Carrier Ltda

Rua Berto Círio, 521 - Bairro São Luís

Canoas - RS

CEP: 92420-030

Site: www.carrierdobrasil.com.br

2 Nomenclatura

Unidade Cassette 40HK

40HK	10	
		Capacidade de Refrigeração kW (BTU/h) com Água Gelada
	10:	3,0 (10.000)
	12:	3,7 (12.000)
	16:	4,5 (16.000)
	20:	5,9 (20.000)
	25:	7,3 (25.000)
	32:	9,4 (32.000)
	42:	12,9 (42.000)
Fan Coil		
Tipo Cassette Hidrônico		

As novas unidades Cassette 40HK foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto.

Todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.

0 IMPORTANTE

- **Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.**
- **Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.**
- **Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades.**
- **Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.**
- **Nunca introduza as mãos, dedos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto estiverem funcionando, o ventilador gira a velocidades muito altas e pode causar sérios danos pessoais.**

Recebimento e Inspeção das Unidades

3.1

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- Verifique se a embalagem está danificada.
- Retire a unidade da embalagem e verifique imediatamente se houve danos durante o transporte.
- Verifique se foram fornecidos todos os componentes encomendados.

Funcionamento da Unidade

3.2

- Para evitar choques elétricos, incêndios ou lesões, se forem detectados anomalias, tais como cheiro de queimado durante o funcionamento, pare o funcionamento e desative o interruptor de proteção, depois contacte um Credenciado Carrier para maiores instruções.
- Não coloque sobre a unidade recipientes que contenham líquidos ou objetos de qualquer espécie.

4 Instalação

4.1 Recomendações Gerais

⚠ IMPORTANTE

Leia atentamente este manual antes de iniciar a instalação e guarde-o para consultas futuras.

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis a instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de qualquer espécie, assim como a passagem das tubulações, fiação elétrica e dreno.

Lembre-se que as unidades devem estar niveladas após a sua instalação.

É imprescindível que a unidade possua linha hidráulica para drenagem do condensado.

- A instalação deverá ser executada por um instalador especializado.
- Por razões de segurança, os operadores devem ler com muita atenção os avisos a seguir.
- Adotar todas as precauções que seguem, porque as mesmas são importantes para garantir a segurança.
- Verificar se a unidade não sofreu nenhum dano durante o transporte.
Não instale a unidade se a mesma sofreu algum dano.
- Para evitar incêndio, explosões ou lesões, não faça funcionar a unidade na presença de substâncias perigosas ou na proximidade de aparelhos que produzem chamas livres.
- Caso haja vazamento de água durante a instalação, ventile a área imediatamente.
- Verificar para que a instalação elétrica de alimentação esteja conforme às normas Nacionais vigentes para a segurança.
Cumpra todas as exigências dos códigos nacionais de segurança em vigor.
Em especial, assegure-se de que existe ligação à terra.
- Verifique se a voltagem e a respectiva frequência (Hz) na alimentação elétrica correspondem às do local onde o vai instalar. A potência disponível deve ser adequada para permitir que outros aparelhos ligados à mesma instalação elétrica possam funcionar.
- É necessário o uso de disjuntores e de proteção dimensionados adequadamente.
- O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para modificações da unidade ou erros de ligação elétrica e hidráulica.
- A não observação das instruções aqui descritas ou o uso da unidade em condições diferentes daquelas contidas na Tabela “limites de funcionamento” na Seção 6 - Dados Técnicos deste manual, provocam o cancelamento imediato da garantia.
- Após a instalação verifique se não existem vazamentos de água, execute uma vistoria funcional completa e instrua o usuário sobre o funcionamento correto da(s) unidade(s).
- Os produtos utilizados na fabricação desta unidade e na respectiva embalagem são recicláveis e compatíveis com o meio ambiente.
- A destruição da embalagem deve ser efetuada de acordo com as normas locais.

⚠ IMPORTANTE

- **A Springer Carrier Ltda declina toda a responsabilidade e cancelará a garantia do produto se estas instruções de instalação não forem seguidas, como se indica, ou se forem efetuadas modificações na fiação.**
- **Consulte um credenciado Carrier de sua preferência para maiores detalhes. Antes de instalar, modificar ou executar serviços no sistema certifique-se de que o fornecimento de energia elétrica à unidade está interrompido.**
- **Verifique se não há mais de um interruptor de energia. Certifique e etiquete cada interruptor existente com uma legenda apropriada. Choques elétricos podem ocasionar danos pessoais e inclusive a morte.**

Acessórios para Instalação da Unidade

4.2


Acompanha o produto kit de instalação para unidade Cassette.

Carrier

	Descrição	Figura	Qtd.
Acessórios instalação	1. Quadro de papel para instalação		1
	2. Parafusos M6		4
	3. Gancho para instalação (item a ser adquirido separadamente)		4
	4. Tirante expansível (item a ser adquirido separadamente)		4
Tubulação	5. Revestimento sonoro		2
Acessórios tubo dreno	6. Tubo saída		1
	7. Revestimento tubo saída		1
	8. Braçadeira		1
	9. Faixa de fixação		20
Controle Remoto e fixações	10. Controle remoto		1
	11. Suporte		1
	12. Parafusos		2
	13. Pilhas alcalinas		2
Outros	14. Manual de Instalação, Operação e Manutenção		1

Controle Remoto e Suporte

Instale o suporte do controle remoto nas proximidades da unidade e em local afastado, pelo menos 1 metro, de outros equipamentos eletrônicos para evitar interferências na operação da unidade.



Kit Grelha

Veja o código do kit Grelha usado nas unidades com suas dimensões e pesos na tabela abaixo.

Unidades	Código	Dimensão (mm)	Peso (kg)
40HK10 / 12 / 16	40HKAS	647 x 50 x 647	2,5
40HK20 / 25 / 32 / 42	40HKAL	950 x 90 x 950	6,0

4.3 Escolha do Local de Instalação


- Escolha uma área livre de obstruções, que possam provocar uma distribuição e/ou retorno irregular do ar.
- Certifique-se de que a superfície para fixação (teto, forro, etc) é suficientemente plana, de modo a permitir uma instalação segura. A estrutura deve ser adequadamente forte para suportar o peso da unidade e evitar deformações, rupturas ou vibração durante o funcionamento.
- Escolha um local que permita uma maior facilidade na instalação e com espaço suficiente para reparos ou serviços de manutenção em geral.
- Escolha um sala onde seja possível ter os espaços livres exigidos.
- Procure uma posição da sala que permita uma boa distribuição de ar.
- Instale a unidade numa posição que permita o acesso fácil do tubo de drenagem do condensado.

ATENÇÃO

CONDIÇÕES QUE DEVEM SER EVITADAS AO INSTALAR A UNIDADE:


- **Ambientes onde haja presença de materiais inflamáveis, gases, vapor e óleo (por exemplo: cozinhais industriais, oficinas mecânicas).**
- **Locais úmidos ou onde haja perigo de contato com muita água ou vapor (por exemplo: lavanderias).**
- **Locais com presença de poeira, pó ou outras partículas em suspensão que não possam ser capturadas pelo filtro da unidade.**
- **Ambientes enclausurados, tais como em guarda-roupas ou armários.**
- **Instalações em ônibus ou veículos.**
- **O isolamento parcial da tubulação.**
- **Instalações inclinadas ou qualquer elevação do tubo de drenagem, que venha a provocar gotejamento do condensado.**

Evitar:




Evitar (continuação):

3




Qualquer obstrução da saída e retorno do ar da unidade, móveis ou cortinas impedindo a livre circulação do ar.

Deixe pelo menos um metro de espaço livre.




Elevações na instalação. Estas só podem ser efetuadas próximo da unidade com uma altura máxima de 200 mm em relação à base superior da unidade.




Ligar o tubo de drenagem do condensado a sistemas de esgoto que não possuam um sifão adequado.

A altura do sifão deve ser calculado de acordo com a capacidade de descarga da unidade, de modo a obter uma correta e contínua drenagem da água.




Excesso de luz solar ou fontes de iluminação projetando-se diretamente sobre a unidade, quando esta estiver operando em refrigeração.


Baixe sempre as persianas da(s) janela(s).



Instalações em zonas com altas frequências, vibrações violentas ou alta intensidade de ondas eletromagnéticas.



Apertar ou dobrar os tubos de ligação ou o tubo de drenagem do condensado.



Ligações elétrica com folgas.

ATENÇÃO


- A unidade pode ser danificada se entrar em contato com gasolina, solvente, benzina, inseticida e outras substâncias químicas.**
- Não introduza suas mãos ou dedos, nem coloque objetos dentro da grelha de descarga de ar da unidade, visto que o ventilador gira a velocidades muito altas e pode causar sérios danos pessoais.**

4.4 Instalação das Unidades Cassette


Ao instalar as unidades deve-se tomar as seguintes precauções:

Faça um planejamento cuidadoso da localização da unidade de forma a evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc.


O local escolhido deverá possibilitar a passagem das tubulações de interligação bem como da fiação elétrica e da hidráulica para o dreno próprio do equipamento.



Unidades 40HK20 / 40HK25 / 40HK32 / 40HK42




- Instalar a unidade onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na descarga como no retorno de ar. A posição da unidade deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, veja exemplo ao lado.




4.4.1 - Colocação no Local


- A unidade somente pode ser instalada na posição horizontal (insuflamento para baixo).
- Procure instalar a unidade no local mais central possível do ambiente para melhor distribuição de ar, porém, caso haja necessidade, esta pode ser instalada em um dos cantos ou encostada a uma parede, bastando para isso fechar as saídas que estiverem voltadas para parede;
- Escolha a posição dos ganchos de instalação, da tubulação de água, do tubo para dreno do condensado e dos cabos de alimentação elétrica (ver dimensional). Junto com a unidade, segue um gabarito para auxiliar esta operação (quadro de papel);




- Faça um furo quadrangular no teto (ou teto falso ou rebaixado), de acordo com a forma do quadro de papel de instalação.
- O centro do furo e o centro do corpo da unidade deverão ficar alinhados.
- Faça quatro furos de Ø12 mm, com profundidade de 50 mm a 55 mm, nas posições determinadas no teto. Em seguida, fixe os ganchos de instalação.
- Determine a posição dos tirantes expansíveis de acordo com o furo para instalação dos ganchos no quadro de instalação.
- Determine o comprimento dos tirantes a partir da altura do teto, em seguida, corte a parte excedente se houver necessidade.
- Ajuste as porcas dos tirantes de maneira uniforme, para garantir o equilíbrio da unidade.



- Ajuste a posição da unidade para garantir um espaçamento igual entre os lados e o teto (ou forro). A parte inferior da unidade deve ter uma diferença de altura entre 10 mm e 12 mm em relação ao teto.
- Em geral, a medida "L" deve ser a metade do comprimento do parafuso do tirante de instalação. Figura 8.




- Alinhe o nível da unidade ajustando as porcas, com firmeza, nos suportes laterais para garantir o nivelamento da unidade.




- Após conectar o tubo de drenagem do condensado e as linhas de refrigerante, faça uma verificação final para assegurar-se que a unidade está alinhada de maneira correta.

4.4.2 - Montagem da Grelha

- Retire cuidadosamente a grelha empurrando simultaneamente as travas da grelha para o meio, em seguida puxe a grelha para baixo, como indicado na figura.



- b) Remova as tampas de instalação dos quatro cantos da unidade. Retire os parafusos, e solte os cabos de instalação das tampas.



11

- c) Alinhar o motor do Swing adequadamente no painel com as juntas de tubulação. (Figuras 12).
- d) Incline as quatro cordas fixas do corpo principal da tampa de instalação e as outras três tampas do motor do Swing. (Fig. 12-1).


ATENÇÃO

A tampa de instalação do motor do Swing deve penetrar no depósito de água correspondente.

NOTA


Não enrole a fiação do motor swing na vedação de esponja.

- e) Ajuste os quatro parafusos gancho do painel para manter o painel horizontal e aperte-os até o teto uniformemente. (Figura 12-3).
- f) Regule o painel na direção das setas (Figura 12-4), levemente de maneira a alinhar o centro do painel com o centro da abertura do teto. Certifique-se que os ganchos dos quatro cantos estão bem fixos.
- g) Mantenha os parafusos de fixação sob os encaixes do painel, até que a espessura da esponja entre o corpo e a saída do painel tenha sido reduzida para cerca de 4 a 6 milímetros. A borda do painel deve entrar em contato com o teto. (Figuras 13).




12

- h) Se ainda houver uma distância entre o painel e o teto após a fixação dos parafusos, a altura da unidade deve ser modificada, utilize as porcas do tirante para fazer a regulagem precisa da altura. Veja os passos 1 e 2 na figura ao lado.




13



14

- i) É possível modificar a altura da unidade através das aberturas das tampas do painel de quatro cantos, se a elevação da unidade e o tubo de dreno não forem influenciados.
- j) Incline a grelha do painel, depois conecte o terminal principal do motor do swing e a caixa de controle com os terminais correspondentes no corpo, respectivamente.
- k) Recoloque a grelha observando o procedimento inverso da retirada.
- l) Para recolocar a tampa de instalação:
 - Aperte os parafusos do cabo da tampa de instalação. (Figura 15-Esquerda)
 - Pressione levemente a tampa para a instalação do painel. (Figura 15-Direita).

15




4.4.3 - Procedimento de Instalação do duto de entrada de ar de renovação

Preparação do furo de conexão (Figuras 16):

- Cortar a tampa na placa lateral, observando o recorte desta, utilizando uma pequena faca.
- Cortar o isolamento da parte interna do furo com um estilete.


16



Colocação do isolamento (Figuras 17):

- Coloque o isolamento firmemente em torno do furo da unidade, como mostrado.
- As extremidades da placa lateral e o isolamento interno devem estar completamente aderidos, sem deixar nenhuma folga ao longo da circunferência do furo.
- Certifique-se que a superfície interna do isolamento está firmemente em contato com a borda interna e o isolamento da placa lateral.


17




4.4.4 - Conexão da tubulação de drenagem

Instalação do tubo de drenagem na unidade

- Utilize para tubo de drenagem um tubo de polietileno com as seguintes dimensões:
Ø Externo de 37 mm a 39 mm e Ø Interno de 32 mm
Este tubo pode ser comprado no mercado ou no seu revendedor.
- Coloque a boca do tubo de drenagem na base da tubulação da bomba e prenda o tubo de drenagem e o tubo revestimento (acessório) firmemente juntos com a braçadeira.
- A tubulação da bomba e o tubo de drenagem (especialmente a parte interna) deverão ser cobertos uniformemente com o tubo revestimento (acessório) e ficar fortemente ligados com o constritor para evitar a condensação causada pela entrada de ar.
- Para evitar que a água de condensado escorra para trás, retornando à unidade, o tubo de drenagem deverá ter uma inclinação (um pequeno declive) para baixo em direção ao lado de saída, considere aproximadamente 2° para esta inclinação (Figura 18a). Evite qualquer saliência (tal como um degrau) ou depósito de água na tubulação. (Figura 18b)
- Não estique (arraste) demasiadamente o tubo de drenagem ao conectá-lo, para impedir que o corpo venha a puxá-lo. Entretanto, um ponto de suporte deve ser definido a cada 1,0 m - 1,5 m, para evitar que o tubo de drenagem perca eficiência. Opcionalmente você pode amarrar o tubo de drenagem com o tubo de ligação para fixá-lo. (Figura 18c).



- No caso de tubo de drenagem prolongado, é recomendável apertar a parte interna com um tubo de proteção para evitar perder o tubo.
- Se a saída do tubo de drenagem é superior a conexão da bomba, a tubulação deverá ser posicionada o mais verticalmente possível. E a distância de elevação deve ser inferior a medida "A", caso contrário, a água irá transbordar quando a unidade parar. (Figura 19).
- O final do tubo de drenagem deve estar 50 mm acima do solo ou do fundo da calha de drenagem, e não mergulhado em água. Se a descarga da água for diretamente no esgoto, deve-se fazer um sifão (com profundidade mínima de 50mm) no tubo superior, para evitar que algum mau cheiro penetre no ambiente através do tubo de drenagem.




 ATENÇÃO

- Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas para evitar vazamento de água.**
- Certifique-se que não haja penetração de ar, poeira ou outras impurezas no sistema de tubulação durante a instalação.**
- A conexão das tubulações somente deverá ser feita após a correta instalação da(s) unidade(s).**
- Mantenha a tubulação de conexão seca e verifique que não haja umidade durante a instalação.**
- Toda tubulação utilizada na instalação da unidade deve ser certificada e estar de acordo com os padrões e normas locais vigentes. Consulte um especialista em tratamento de água ou literatura apropriada sobre o assunto.**

Teste de Drenagem

Antes de colocar a unidade em funcionamento, verifique se a água flui da bandeja de condensado, colocando alguma água no seu interior.

- Verifique o declive do tubo de drenagem.
- Verifique se o tubo de drenagem está desobstruído.
- Em construções novas esse teste deve ser feito antes do acabamento do ambiente.
- Retire a tampa de teste, e encha o depósito de água com cerca de 2000ml através do tubo de enchimento. (Figura 20).




- Ligue a unidade e faça-a operar no modo “REFRIGERAÇÃO”. Escute o som da bomba de drenagem.
Verifique se a água está sendo descarregada satisfatoriamente (um atraso de 1 minuto é tolerável antes da descarga, em função do comprimento do tubo de drenagem), e verifique se há vazamentos de água nas juntas.
- Pare o funcionamento da unidade por alguns minutos e verifique se está tudo certo. Se a mangueira de drenagem está bem localizada, o transbordamento de água fará piscar o led indicador de Alarme (para ambas unidades, somente frio e quente/frio), até a água parar de vazar do depósito de água.
- Verifique se a bomba de drenagem entra em funcionamento imediatamente quando soa o alarme de nível alto de água. Se o nível de água não pode descer abaixo do limite, a unidade irá parar. Reiniciar até desligar a unidade e drenar toda a água.
- Desligue a unidade, escorra a água para fora.

 NOTA

O plug do dreno é utilizado para esvaziar o depósito de água, quando em manutenção na unidade.

4.4.5 - Localização das conexões de água e válvulas de descarga



ATENÇÃO

A válvula é necessária não só para controlar a temperatura ambiente, mas também para bloquear o fluxo da água refrigerada a serpentina, no caso de subida anormal do nível da água de condensado no recipiente.


- No caso de subida anormal do nível da água de condensado no recipiente de recolha, (devido por exemplo a uma descarga defeituosa, avaria da bomba, ventilação não funciona, etc.) é feita a abertura do contato do flutuador FS (float switch) fazendo com que o circuito de controle ponha em funcionamento a bomba de descarga de condensado e feche a válvula de regulação, bloqueando o fluxo de água refrigerada a serpentina, e evitando formações de condensado.

Regulação

O fluxo de água deve ser controlado:

- Montar a(s) válvula(s) motorizada(s) fornecida(s) pelo instalador.
- O grupo de válvula eletrotérmica deve ser montado na unidade depois desta já estar instalada, seguindo os esquemas conforme o modelo.
- Colocar os relativos clips nas fendas laterais da unidade.

Grupo válvula motorizada e eletrotérmica e componentes



4.4.6 - Válvula motorizada e controle



A válvula motorizada NÃO É FORNECIDA juntamente com a unidade.

- O circuito de controle da unidade só permite a abertura da(s) válvula(s) motorizada(s) com o ventilador em funcionamento (Ver esquema elétrico).
- De acordo com a temperatura ajustada no termostato, a válvula é habilitada permitindo passagem de água.
- Quando o termostato solicita refrigerar, o Terminal 1 da TB3 (água gelada) é alimentado com 220V.
- Quando o termostato solicita aquecer, o Terminal 2 da TB3 (água quente) é alimentado com 220V.
- O circuito de controle põe em funcionamento contínuo a bomba de descarga do condensado quando o termostato chama frio, mantém aberta na direção da serpentina a válvula de regulação da água gelada.

Item	Descrição
A	Redução com anilha
B	Parafuso autoperfurante
C	Clips
D	Válvula
E	Bandeja auxiliar
F	Isolante
G	Presilha

5 Dados Técnicos

Modelo		Unid.	40HK10	40HK12	40HK16
Volume Nominal do Ar	Alta	m ³ /h	510	680	850
	Média		440	580	730
	Baixa		360	480	600
Capacidade de Refrigeração		BTU/h	10.235	12.625	15.355
		kcal/h	2.580	3.180	3.870
		kW	3,0	3,7	4,5
		TR	0,85	1,05	1,28
Capacidade de Aquecimento		BTU/h	13.650	17.400	20.475
		kcal/h	3.440	4.385	5.160
		kW	4,0	5,1	6,0
		TR	1,14	1,45	1,71
Consumo		W	50	70	95
Corrente		A	0,25	0,37	0,48
Vazão de água		l/s	0,14	0,18	0,22
Perda de carga/água		kPa	14	15	16
Diâmetro da conexão		in.	3/4" - BSP		
Alimentação		V-F-Hz	220 / 1 / 60		
Dimensões Unidade	LxAxP	mm	575x575x260		
Dimensões Grelha	LxAxP	mm	647x647x50		
Peso da Unidade (líquido)		kg	16,5		
Peso da Grelha (líquido)		kg	2,5		

Modelo		Unid.	40HK20	40HK25	40HK32	40HK42
Volume Nominal do Ar	Alta	m ³ /h	1.340	1.420	1.920	2.550
	Média		1.100	1.120	1.600	2.170
	Baixa		880	910	1.320	1.840
Capacidade de Refrigeração		BTU/h	20.000	25.000	32.000	42.000
		kcal/h	5.040	6.300	8.064	10.584
		kW	5,86	7,33	9,38	12,3
		TR	1,67	2,08	2,67	3,50
Capacidade de Aquecimento		BTU/h	25.000	31.000	40.000	52000
		kcal/h	6.300	7.812	10.080	13100
		kW	7,3	9,1	11,7	15,2
		TR	2,08	2,58	3,33	4,3
Consumo		W	110	150	190	190
Corrente		A	0,50	0,70	0,90	1,10
Vazão de água		l/s	0,25	0,31	0,40	0,62
Perda de carga/água		kPa	30	25	34	40
Diâmetro da conexão		in.	3/4" - BSP			
Alimentação		V-F-Hz	220 / 1 / 60			
Dimensões Unidade	LxAxP	mm	840x840x230	840x840x300		
Dimensões Grelha	LxAxP	mm	950x950x90			
Peso da Unidade (líquido)	kg		25	30,5	30,5	35
Peso da Grelha (líquido)	kg		6			

Refrigeração: TBS 26,7°C e TBU 19,4°C; água entrando 7,2°C e delta de 5,5°C (Norma ARI 440/2005).

Aquecimento: TBS 20°C; água entrando a 50°C e mesma vazão de água da condição resfriamento.

Limites de Funcionamento

Situação	Valor Mínimo/Máximo admissível	Procedimento
Tensão	Variação de $\pm 10\%$ em relação ao valor nominal (220V - 1Ph - 60Hz) Mín.: 198V - Máx.: 242V	Verifique sua instalação e/ou contate a <i>companhia local de energia elétrica</i> .
Desbalanceamento da rede	Voltagem: 2%	Verifique sua instalação e/ou contate a <i>companhia local de energia elétrica</i> .
Temperatura da água de entrada	<ul style="list-style-type: none"> Mínima: +4°C Máxima: +70°C 	Verifique se a unidade está operando dentro dos limites estabelecidos.
Temperatura do ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura mínima: 5°C Temperatura máxima: 30°C <p>Faixa operacional recomendada para esta aplicação: 15°C a 30°C</p>	Verifique se a unidade está operando dentro da faixa operacional recomendada.

Pressão estática máxima: 0 mmca

Nota: Se a temperatura exterior descer até 0°C, é recomendável esvaziar o circuito de água para evitar os danos causados pelo gelo.

6 Ligações Elétricas

IMPORTANTE

- Faça a ligação à terra antes de quaisquer outras ligações elétricas.
- Desligue a alimentação elétrica de todos os circuitos antes de manusear quaisquer componentes elétricos.
- A unidade Cassette deverá ser instalada com um circuito independente, conectada diretamente a uma fonte de energia apropriada.
- As unidades devem ser conectadas ao fornecimento principal de energia elétrica através de um disjuntor de capacidade adequada, para a devida proteção da rede, e com uma separação entre contatos de pelo menos 3mm.
- Não ligue a alimentação elétrica até ter verificado cuidadosamente a correta instalação elétrica da unidade.

Conexão dos cabos

- Remova os parafusos da tampa. Se não houver uma tampa na unidade, remova os parafusos da placa de proteção (para manutenção), e puxe-a na direção da seta para retirá-la.
- Conecte os cabos aos terminais identificados com seus respectivos números marcados na borneira (bloco terminal) da unidade.
- Reinstale a tampa ou a placa de proteção.

Teste de Operação

1. O teste de operação deve ser realizado após toda a instalação ter sido concluída.
2. Verifique os seguintes pontos antes do teste de operação:
 - Se a unidade foi corretamente instalada.
 - Se a tubulação e o cabeamento foram corretamente instalados.
 - Se não existe vazamento no sistema de tubulação de água.
 - Se o sistema de drenagem está desobstruído.
 - Se o isolamento do aquecimento foi corretamente instalado.
 - Se a instalação elétrica à terra foi corretamente instalada.
 - Se a tensão de alimentação é a mesma da tensão nominal da unidade.
 - Se não existem obstáculos nas entradas/saídas de ar da unidade.
3. Instale o suporte do controle remoto numa posição onde o sinal deste possa alcançar a unidade sem interferências.
4. Teste de operação: Selecione através do controle remoto o modo de funcionamento da unidade em “COOLING” (Refrigeração) e verifique os seguintes pontos listados abaixo. Se algo não funciona corretamente, procure a solução consultando a seção “Localização de Avarias” neste manual.
 - a. Se a tecla Ligar (ON) do controle remoto funciona corretamente, iniciando a operação da unidade.
 - b. Se as demais teclas do controle remoto funcionam corretamente.
 - c. Se os defletores de ar se movem normalmente.
 - d. Se a temperatura do ambiente está corretamente ajustada.
 - e. Se os leds indicadores funcionam normalmente.
 - f. Se o botão de operação temporária funciona normalmente.
 - g. Se a drenagem funciona normalmente.
 - h. Se existe vibração ou algum barulho anormal durante a operação.
 - i. Se a unidade aquece corretamente (unidades Quente/Frio).

ATENÇÃO


Um recurso de proteção evita que a unidade seja ativada por aproximadamente 3 minutos, quando esta é reiniciada imediatamente após ter sido desligada.

Diagrama das Ligações Elétricas


6.1


Carrier

Modelos 40HK10 / 40HK12




Modelos 40HK16



**Ligações Elétricas** (figura ilustrativa)

- ① Capacitor
 - ② Parafuso para ligação à terra
 - ③ Placa
 - ④ Placa do relé
 - ⑤ Furos para os parafusos de fixação do quadro
- A Entrada da corrente elétrica na resistência
- B Entrada da alimentação na unidade
- C Fios polarizados
- CV** Conector do Ventilador
- CG** Conector do Flutuador
- CP** Conector da Bomba



Tabelas de Selecionamento

7

Refrigeração

71

40HK10

Condição de entrada de ar no evaporador

EWT	Δt	DB: 26,7 WB: 19,4				DB: 27,0 WB: 18,0				DB: 27,0 WB: 19,0				DB: 27,0 WB: 20,0				DB: 29,0 WB: 21,0			
		TC	SC	WF	WPD																
5	3	3.82	2.30	1.10	63.1	3.51	2.53	1.01	53.1	3.74	2.40	1.07	60.6	3.96	2.30	1.14	67.8	4.18	2.19	1.20	75.6
	4	3.68	2.23	0.79	32.8	3.38	2.45	0.73	27.7	3.61	2.33	0.78	31.8	3.83	2.23	0.82	35.6	4.02	2.12	0.86	39.2
6	5	3.52	2.16	0.60	19.2	3.22	2.40	0.55	16.1	3.45	2.26	0.59	18.5	3.68	2.15	0.63	21.0	3.86	3.34	0.66	23.2
	6	3.36	2.10	0.48	12.2	3.06	2.32	0.44	10.1	3.29	2.18	0.47	11.7	3.52	2.07	0.51	13.4	3.69	1.97	0.53	14.7
7	7	3.19	2.00	0.39	8.1	2.89	2.26	0.36	6.6	3.12	2.11	0.38	7.7	3.35	2.00	0.41	8.9	3.54	1.89	0.43	9.9
	3	3.61	2.21	1.03	56.2	3.29	2.44	0.94	46.7	3.52	2.31	1.01	53.7	3.75	2.20	1.08	60.9	3.97	2.10	1.14	68.1
8	4	3.46	2.13	0.74	29.2	3.14	2.36	0.67	23.9	3.38	2.23	0.73	27.8	3.61	2.13	0.78	31.6	3.81	2.03	0.82	35.3
	5	3.29	2.06	0.57	16.9	3.00	2.29	0.52	14.0	3.23	2.16	0.56	16.2	3.44	2.04	0.59	18.4	3.56	1.95	0.63	20.8
9	6	3.14	2.00	0.45	10.6	2.84	2.22	0.41	8.7	3.06	2.08	0.44	10.2	3.29	1.96	0.47	11.7	3.48	1.86	0.50	13.1
	7	2.97	1.90	0.37	7.0	2.66	2.16	0.33	5.6	2.90	2.03	0.36	6.7	3.11	1.90	0.38	7.7	3.32	1.78	0.41	8.8
10	3	3.37	2.10	0.97	49.0	3.06	2.34	0.88	40.4	3.29	2.21	0.94	46.9	3.54	2.10	1.01	54.1	3.74	1.99	1.07	60.3
	4	3.23	2.03	0.69	25.4	2.90	2.29	0.62	20.4	3.14	2.14	0.68	24.0	3.38	2.03	0.73	27.7	3.59	1.93	0.77	31.3
11	5	3.06	1.96	0.53	14.6	2.75	2.22	0.47	11.8	3.00	2.06	0.52	14.0	3.22	1.94	0.55	16.1	3.42	1.85	0.59	18.2
	6	2.90	1.90	0.42	9.1	2.59	2.15	0.37	7.2	2.85	1.99	0.41	8.8	3.07	1.87	0.44	10.2	3.26	1.77	0.47	11.5
12	7	2.75	1.81	0.34	6.0	2.42	2.07	0.30	4.6	2.66	1.93	0.33	5.6	2.89	1.81	0.35	6.6	3.09	1.69	0.38	7.6
	3	3.14	2.01	0.90	42.6	2.80	2.26	0.80	33.9	3.06	2.11	0.88	40.6	3.30	1.99	0.95	47.0	3.51	1.88	1.01	53.3
13	4	3.00	1.94	0.65	21.9	2.66	2.19	0.57	17.2	2.91	2.06	0.63	20.6	3.14	1.93	0.67	23.9	3.34	1.83	0.72	27.2
	5	2.85	1.86	0.49	12.6	2.50	2.12	0.43	9.7	2.76	1.97	0.48	11.9	3.00	1.86	0.52	14.0	3.20	1.75	0.55	15.9
14	6	2.66	1.81	0.38	7.7	2.34	2.06	0.34	5.9	2.61	1.90	0.37	7.4	2.84	1.77	0.41	8.7	3.04	1.67	0.44	10.0
	7	2.51	1.72	0.31	5.0	2.17	1.98	0.27	3.7	2.43	1.84	0.30	4.7	2.66	1.71	0.33	5.6	2.84	1.60	0.35	6.4
15	3	2.92	1.92	0.84	36.8	2.57	2.17	0.74	28.5	2.84	2.02	0.81	34.7	3.08	1.89	0.88	40.9	3.28	1.79	0.94	46.4
	4	2.75	1.85	0.59	18.4	2.42	2.11	0.52	14.2	2.67	1.96	0.57	17.3	2.90	1.84	0.62	20.5	3.11	1.73	0.67	23.5
16	5	2.61	1.77	0.45	10.6	2.23	2.06	0.38	7.8	2.52	1.89	0.43	9.9	2.75	1.76	0.47	11.8	2.96	1.65	0.51	13.6
	6	2.43	1.71	0.35	6.4	2.06	1.80	0.30	4.6	2.35	1.83	0.34	6.0	2.60	1.68	0.37	7.3	2.80	1.57	0.40	8.5
17	7	2.25	1.63	0.28	4.0	1.93	1.93	0.24	3.0	2.17	1.75	0.27	3.8	2.41	1.63	0.30	4.6	2.61	1.50	0.32	5.4
	3	2.68	1.82	0.77	30.9	2.30	2.09	0.66	22.9	2.57	1.94	0.74	28.5	2.83	1.81	0.81	34.5	3.05	1.70	0.87	40.1
18	4	2.51	1.75	0.54	15.3	2.13	2.05	0.46	11.0	2.42	1.88	0.52	14.3	2.67	1.74	0.57	17.3	2.87	1.73	0.67	20.0
	5	2.35	1.70	0.40	8.6	2.00	1.80	0.34	6.2	2.25	1.82	0.39	7.9	2.50	1.68	0.43	9.7	2.72	1.56	0.47	11.5
19	6	2.19	1.62	0.31	5.2	1.89	1.89	0.27	3.9	2.09	1.75	0.30	4.7	2.34	1.58	0.34	5.9	2.54	1.48	0.36	7.0
	7	2.00	1.55	0.25	3.2	1.78	1.78	0.22	2.5	1.90	1.68	0.23	2.9	2.14	1.54	0.26	3.6	2.38	1.41	0.29	4.5
20	3	2.42	1.74	0.69	25.2	2.05	2.05	0.59	18.1	2.33	1.85	0.67	23.4	2.57	1.73	0.74	28.6	2.80	1.61	0.80	33.9
	4	2.26	1.68	0.49	12.5	1.95	1.95	0.42	9.2	2.17	1.78	0.47	11.5	2.42	1.65	0.52	14.2	2.65	1.54	0.57	17.0
21	5	2.09	1.61	0.36	6.8	1.85	1.85	0.32	5.3	2.00	1.74	0.34	6.2	2.25	1.58	0.39	7.9	2.47	1.47	0.43	9.5
	6	1.90	1.55	0.27	3.9	1.74	1.74	0.25	3.3	1.83	1.66	0.26	3.6	2.08	1.53	0.30	4.7	2.29	1.39	0.33	5.7
22	7	1.70	1.49	0.21	2.3	1.64	1.64	0.20	2.1	1.64	1.64	0.20	2.1	1.88	1.45	0.23	2.8	2.11	1.31	0.26	3.5
	3	2.16	1.66	0.62	20.2	1.90	1.90	0.54	15.5	2.06	1.79	0.59	18.3	2.33	1.63	0.67	23.4	2.55	1.52	0.73	28.0
23	4	2.00	1.60	0.43	9.7	1.81	1.81	0.39	7.9	1.90	1.73	0.41	8.8	2.16	1.57	0.47	11.4	2.39	1.45	0.51	13.9
	5	1.83	1.55	0.31	5.2	1.73	1.73	0.30	4.6	1.73	1.67	0.30	4.7	2.00	1.52	0.34	6.2	2.22	1.39	0.38	7.7
24	6	1.62	1.49	0.23	2.9	1.61	1.61	0.23	2.8	1.61	1.58	0.23	2.8	1.81	1.45	0.26	3.5	2.03	1.31	0.29	4.5
	7	1.44	1.44	0.18	1.6	1.49	1.49	0.18	1.8	1.48	1.48	0.18	1.7	1.58	1.38	0.19	2.0	1.85	1.23	0.23	2.7
25	3	1.89	1.58	0.54	15.4	1.75	1.75	0.50	13.2	1.78	1.72	0.51	13.7	2.05	1.55	0.59	18.2	2.29	1.43	0.66	22.8
	4	1.73	1.52	0.37	7.3	1.67	1.67	0.36	6.8	1.67	1.64	0.36	6.8	1.87	1.52	0.41	8.7	2.13	1.36	0.46	11.0
26	5	1.54	1.51	0.27	3.7	1.55	1.55	0.27	3.8	1.56	1.56	0.27	3.8	1.72	1.44	0.30	4.6	1.96	1.30	0.34	6.0
	6	1.40	1.40	0.20	2.1	1.45	1.45	0.21	2.3	1.45	1.45	0.21	2.3	1.62	1.39	0.22	2.5	1.77	1.23	0.25	3.4
27	7	1.28	1.28	0.16	1.3	1.33	1.33	0.16	1.4	1.33	1.33	0.16	1.4	1.33	1.30	0.16	1.4	1.55	1.16	0.19	1.9

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - REFRIGERAÇÃO

Velocidade de insuflamento	40HK10	40HK12	40HK16
Alta	TC	SC	TC
Média	0.86	0.86	1
Baixa	0.72	0.7	0.64

EWT: Entrada de Ar (°C)
 Δt : Diferença de Temperatura (°C)
TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)
SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)

WF: Vazão de Água (m³/h)
WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)
DB: Temperatura do Bulbo Seco (°C)
WB: Temperatura do Bulbo Úmido (°C)

40HK12

Condição de entrada de ar no evaporador

Condição de entrada de ar no evaporador												DB: 29,0 WB: 21,0											
DB: 27,0 WB: 19,0			DB: 27,0 WB: 18,0			DB: 27,0 WB: 19,0			DB: 27,0 WB: 20,0			DB: 27,0 WB: 20,0			DB: 27,0 WB: 21,0								
EWT	Δt	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD						
5	3	4.71	2.84	1.35	67.7	4.32	3.12	1.24	56.9	4.62	2.96	1.32	64.9	4.89	2.84	1.40	72.6	5.16	2.71	1.48	81.0		
	4	4.53	2.75	0.97	35.2	4.16	3.03	0.90	29.7	4.46	2.88	0.96	34.0	4.72	2.75	1.01	38.1	4.95	2.62	1.07	42.0		
	5	4.34	2.66	0.75	20.6	3.97	2.96	0.68	17.2	4.25	2.79	0.73	19.8	4.53	2.65	0.78	22.5	4.76	4.12	0.82	24.9		
	6	4.14	2.58	0.59	13.1	3.77	2.86	0.54	10.8	4.06	2.69	0.58	12.6	4.35	2.55	0.62	14.4	4.55	2.42	0.65	15.8		
	7	3.94	2.46	0.48	8.7	3.57	2.79	0.44	7.1	3.85	2.60	0.47	8.3	4.13	2.46	0.51	9.6	4.36	2.33	0.54	10.6		
	3	4.45	2.73	1.27	60.2	4.05	3.01	1.16	50.0	4.35	2.86	1.25	57.5	4.63	2.71	1.33	65.2	4.90	2.58	1.40	73.0		
6	4	4.27	2.63	0.92	31.2	3.87	2.91	0.83	25.7	4.17	2.75	0.90	29.8	4.45	2.63	0.96	33.9	4.70	2.50	1.01	37.8		
	5	4.06	2.54	0.70	18.1	3.69	2.83	0.64	15.0	3.96	2.67	0.69	17.4	4.24	2.51	0.73	19.7	4.51	2.40	0.78	22.3		
	6	3.87	2.46	0.55	11.4	3.50	2.73	0.50	9.3	3.78	2.57	0.54	10.9	4.06	2.42	0.58	12.6	4.29	2.30	0.61	14.0		
	7	3.67	2.35	0.45	7.5	3.28	2.66	0.40	6.0	3.56	2.50	0.44	7.2	3.83	2.34	0.47	8.2	4.10	2.20	0.50	9.4		
	3	4.15	2.59	1.19	52.5	3.77	2.89	1.08	43.2	4.06	2.73	1.16	50.2	4.36	2.59	1.25	57.9	4.61	2.46	1.32	64.6		
	4	3.98	2.50	0.86	27.2	3.57	2.82	0.77	21.8	3.88	2.64	0.83	25.7	4.16	2.63	0.90	29.7	4.43	2.38	0.95	33.5		
7	5	3.78	2.41	0.65	15.7	3.39	2.73	0.58	12.6	3.70	2.55	0.64	15.0	3.97	2.39	0.68	17.2	4.21	2.28	0.72	19.4		
	6	3.58	2.34	0.51	9.8	3.19	2.65	0.46	7.8	3.52	2.46	0.50	9.4	3.79	2.30	0.54	10.9	4.02	2.18	0.58	12.3		
	7	3.39	2.24	0.42	6.4	2.98	2.55	0.37	5.0	3.28	2.38	0.40	6.0	3.56	2.23	0.44	7.1	3.81	2.09	0.47	8.1		
	3	3.87	2.48	1.11	45.6	3.45	2.79	0.99	36.3	3.78	2.60	1.08	43.5	4.07	2.46	1.17	50.4	4.33	2.32	1.24	57.1		
	4	3.70	2.40	0.80	23.4	3.28	2.70	0.71	18.5	3.59	2.54	0.77	22.0	3.87	2.38	0.83	25.7	4.12	2.26	0.89	29.1		
	5	3.51	2.30	0.60	13.5	3.08	2.62	0.53	10.4	3.41	2.43	0.59	12.7	3.69	2.29	0.64	15.0	3.95	2.16	0.68	17.1		
8	6	3.28	2.23	0.47	8.2	2.88	2.55	0.41	6.3	3.22	2.36	0.46	7.9	3.50	2.19	0.50	9.3	3.75	2.06	0.54	10.7		
	7	3.09	2.12	0.38	5.3	2.67	2.44	0.33	4.0	3.00	2.27	0.37	5.0	3.28	2.10	0.40	6.0	3.51	1.98	0.43	6.9		
	3	3.60	2.37	1.03	45.6	3.17	2.68	0.99	30.5	3.50	2.49	1.00	37.2	3.80	2.33	1.09	43.9	4.04	2.21	1.16	49.7		
	4	3.40	2.29	0.73	19.7	2.98	2.60	0.64	15.2	3.29	2.41	0.71	18.6	3.58	2.27	0.77	21.9	3.83	2.13	0.82	25.2		
	5	3.21	2.19	0.55	11.3	2.75	2.54	0.47	8.3	3.11	2.33	0.54	10.6	3.39	2.17	0.58	12.6	3.65	2.03	0.63	14.6		
	6	3.00	2.11	0.43	6.9	2.55	2.46	0.37	4.9	2.89	2.26	0.41	6.4	3.20	2.07	0.46	7.8	3.45	1.94	0.50	9.1		
9	7	2.78	2.01	0.34	4.3	2.38	2.28	0.29	3.2	2.68	2.16	0.33	4.0	2.97	2.01	0.36	4.9	3.21	1.85	0.39	5.8		
	3	3.30	2.25	0.95	33.1	3.17	2.68	0.91	30.5	3.50	2.49	1.00	37.2	3.80	2.33	1.09	43.9	4.04	2.21	1.16	49.7		
	4	3.10	2.16	0.67	16.4	2.63	2.53	0.56	11.8	2.99	2.32	0.64	15.3	3.29	2.15	0.71	18.6	3.54	2.01	1.02	21.5		
	5	2.89	2.09	0.50	9.2	2.46	2.46	0.42	6.6	2.77	2.24	0.48	8.4	3.09	2.07	0.53	10.4	3.35	1.92	0.58	12.3		
	6	2.70	2.00	0.39	5.5	2.33	2.33	0.33	4.1	2.57	2.16	0.37	5.0	2.88	1.95	0.41	6.3	3.13	1.83	0.45	7.5		
	7	2.46	1.92	0.30	3.4	2.19	2.19	0.27	2.7	2.34	2.08	0.29	3.1	2.64	1.90	0.32	3.9	2.93	1.74	0.36	4.8		
10	3	2.98	2.15	0.85	27.0	2.84	2.58	0.81	24.6	3.17	2.40	0.91	30.5	3.49	2.24	1.00	37.0	3.76	2.09	1.08	43.0		
	4	2.79	2.07	0.60	13.4	2.40	2.40	0.52	9.9	2.68	2.20	0.58	12.3	2.98	2.03	0.64	15.3	3.54	2.01	1.02	18.2		
	5	2.58	1.99	0.44	7.3	2.29	2.29	0.39	5.7	2.46	2.15	0.42	6.6	2.78	1.95	0.48	8.5	3.05	1.81	0.52	10.2		
	6	2.35	1.91	0.34	4.2	2.14	2.14	0.31	3.5	2.26	2.05	0.32	3.9	2.56	1.88	0.37	5.0	2.83	1.72	0.41	6.1		
	7	2.09	1.84	0.26	2.5	2.02	2.02	0.25	2.3	2.02	2.02	0.25	2.3	2.32	1.79	0.29	3.0	2.61	1.62	0.32	3.8		
	3	2.66	2.04	0.76	21.6	2.34	2.53	0.72	19.4	2.87	2.29	0.82	25.1	3.17	2.14	0.91	30.6	3.45	1.98	0.99	36.3		
11	4	2.47	1.98	0.53	10.4	2.23	2.23	0.48	8.5	2.34	2.13	0.50	9.4	2.67	1.94	0.57	12.2	2.95	1.79	0.63	14.9		
	5	2.25	1.91	0.39	5.6	2.13	2.13	0.37	5.0	2.14	2.06	0.37	5.0	2.46	1.87	0.42	6.6	2.74	1.71	0.47	8.2		
	6	2.00	1.84	0.29	3.1	1.98	1.98	0.28	3.0	1.96	1.94	0.28	3.0	2.23	1.79	0.32	3.8	2.51	1.61	0.36	4.8		
	7	1.77	1.77	0.22	1.8	1.84	1.84	0.23	1.9	1.83	1.83	0.22	1.9	1.95	1.70	0.24	2.1	2.28	1.52	0.28	2.9		
	3	2.33	1.95	0.67	16.5	2.16	2.16	0.62	14.2	2.19	2.12	0.63	14.7	2.53	1.92	0.73	19.5	2.83	1.77	0.81	24.4		
	4	2.13	1.88	0.46	7.8	2.06	2.06	0.44	7.2	2.06	2.02	0.44	7.2	2.33	1.87	0.50	9.3	2.63	1.68	0.56	11.8		
12	5	1.90	1.86	0.33	4.0	1.92	1.92	0.33	4.0	1.92	1.92	0.33	4.1	2.12	1.78	0.37	5.0	2.42	1.60	0.42	6.4		
	6	1.73	1.73	0.25	2.3	1.79	1.79	0.26	2.4	1.79	1.79	0.26	2.4	1.87	1.71	0.27	2.7	2.18	1.52	0.31	3.6		
	7	1.58	1.58	0.19	1.4	1.64	1.64	0.20	1.5	1.64	1.64	0.20	1.5	1.64	1.64	0.20	1.5	1.91	1.43	0.23	2.0		
	3	2.33	1.95	0.67	16.5	2.16	2.16	0.62	14.2	2.19	2.12	0.63	14.7	2.53	1.92	0.73	19.5	2.83	1.77	0.81	24.4		
	4	2.13	1.88	0.46	7.8	2.06	2.06	0.44	7.2	2.06	2.02	0.44	7.2	2.33	1.87	0.50	9.3	2.63	1.68	0.56	11.8		
	5	1.90	1.86	0.33	4.0	1.92	1.92	0.33	4.0	1.92	1.92	0.33	4.1	2.12	1.78	0.37	5.0	2.42	1.60	0.42	6.4		
13	6	1.73	1.73	0.25	2.3	1.79	1.79	0.26	2.4	1.79	1.79	0.26	2.4	1.87	1.71	0.27	2.7	2.18	1.52	0.31	3.6		
	7	1.58	1.58	0.19	1.4	1.64	1.64	0.20	1.5	1.64	1.64	0.20	1.5	1.64	1.64	0.20	1.5	1.91	1.43	0.23	2.0		
	3	2.33	1.95	0.67	16.5	2.16	2.16	0.62	14.2	2.19	2.12	0.63	14.7	2.53	1.92	0.73	19.5	2.83	1.77	0.81	24.4		

Correcção da capacidade nela velocidade de insuflamento - REERIGEBACÃO

EGENDA:

EWT: Temperatura de Entrada de Água (°C)
 ΔT: Diferença de Temperatura (°C)
 TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)
 SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)
 WF: Vazão de Água (m³/h)
 WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)
 WB: Temperatura de Bulbo Seco (°C)
 WR: Temperatura de Bulbo Umido (°C)

40HK16

Condição de entrada de ar no evaporador

EWT	Δt	DB: 26,7 WB: 19,4				DB: 27,0 WB: 18,0				DB: 27,0 WB: 19,0				DB: 27,0 WB: 20,0				DB: 29,0 WB: 21,0			
		TC	SC	WF	WPD																
5	3	5,73	3,45	1,64	72,2	5,26	3,80	1,51	60,7	5,62	3,60	1,61	69,2	5,94	3,45	1,70	77,5	6,27	3,29	1,80	86,4
	4	5,51	3,35	1,19	37,5	5,06	3,68	1,09	37,3	5,42	3,50	1,17	36,3	5,74	3,35	1,23	40,7	6,03	3,18	1,30	44,8
6	5	5,27	3,23	0,91	22,0	4,82	3,60	0,83	18,4	5,17	3,39	0,89	21,1	5,51	3,23	0,95	24,0	5,79	5,01	1,00	26,5
	7	5,04	3,14	0,72	13,9	4,59	3,47	0,66	11,6	4,94	3,27	0,71	13,4	5,29	3,10	0,76	15,3	5,54	2,95	0,79	16,8
7	3	4,79	2,99	0,59	9,3	4,34	3,39	0,53	7,6	4,68	3,16	0,58	8,8	5,03	2,99	0,62	10,2	5,31	2,83	0,65	11,4
	4	5,41	3,32	1,55	64,2	4,93	3,66	1,41	53,3	5,29	3,46	1,52	61,3	5,63	3,30	1,61	68,6	5,95	3,14	1,71	77,8
8	3	5,19	3,20	1,12	33,3	4,71	3,54	1,01	27,4	5,07	3,34	1,09	31,8	5,41	3,19	1,16	36,1	5,71	3,04	1,23	40,3
	4	4,94	3,08	0,85	19,3	4,49	3,44	0,77	16,0	4,84	3,25	0,83	18,5	5,16	3,06	0,89	21,1	5,49	2,92	0,94	21,1
9	5	4,71	2,99	0,67	12,2	4,26	3,32	0,61	10,0	4,60	3,12	0,66	11,6	4,94	2,94	0,71	13,4	5,21	2,79	0,75	14,9
	6	4,46	2,86	0,55	8,0	3,99	3,24	0,49	6,4	4,35	3,04	0,53	7,6	4,66	2,84	0,57	8,8	4,98	2,68	0,61	10,0
10	3	5,05	3,16	1,45	56,0	4,58	3,51	1,31	46,1	4,94	3,32	1,42	53,6	5,31	3,15	1,52	61,8	5,80	2,99	1,61	68,9
	4	4,84	3,05	1,04	29,0	4,34	3,44	0,93	23,3	4,71	3,21	1,01	27,4	5,06	3,05	1,09	31,7	5,38	2,89	1,16	35,8
11	5	4,60	2,94	0,79	16,7	4,12	3,32	0,71	13,4	4,50	3,10	0,77	16,0	4,82	2,91	0,83	18,4	5,12	2,77	0,88	20,7
	6	4,36	2,85	0,62	10,4	3,88	3,22	0,56	8,3	4,28	2,99	0,61	10,1	4,60	2,80	0,66	11,6	4,89	2,65	0,70	13,1
12	7	4,12	2,72	0,51	6,9	3,62	3,10	0,45	5,3	3,99	2,90	0,49	6,4	4,33	2,71	0,53	7,6	4,63	2,54	0,57	8,6
	8	4,71	3,02	1,35	48,6	4,20	3,39	1,20	38,7	4,60	3,16	1,32	46,4	4,95	2,99	1,42	53,7	5,27	2,82	1,51	60,9
13	4	4,50	2,92	0,97	25,0	3,98	3,28	0,86	19,7	4,36	3,09	0,94	23,5	4,71	2,89	1,01	27,4	5,01	2,74	1,08	31,0
	5	4,27	2,79	0,73	14,4	3,75	3,18	0,64	11,1	4,14	2,96	0,71	13,6	4,49	2,79	0,77	16,0	4,80	2,63	0,83	18,2
14	6	3,99	2,71	0,57	8,8	3,51	3,10	0,50	6,8	3,92	2,86	0,56	8,4	4,26	2,66	0,61	10,0	4,56	2,51	0,65	11,4
	7	3,76	2,58	0,46	5,7	3,25	2,97	0,40	4,3	3,64	2,76	0,45	5,4	3,99	2,56	0,49	6,4	4,27	2,40	0,52	7,3
15	3	4,38	2,88	1,25	42,0	3,85	3,26	1,10	32,5	4,25	3,03	1,22	39,7	4,62	2,84	1,32	46,8	4,92	2,69	1,41	53,0
	4	4,13	2,78	0,89	21,1	3,62	3,16	0,78	16,2	4,01	2,94	0,86	19,8	4,35	2,76	0,94	23,4	4,66	2,59	1,00	26,8
16	5	3,91	2,66	0,67	12,1	3,35	3,09	0,58	8,9	3,79	2,84	0,65	11,3	4,12	2,64	0,71	13,4	4,44	2,47	0,76	15,5
	6	3,65	2,56	0,52	7,3	3,10	2,99	0,44	5,3	3,52	2,75	0,50	6,8	3,90	2,52	0,56	8,3	4,20	2,36	0,60	9,7
17	7	3,38	2,44	0,41	4,6	2,89	2,89	0,36	3,4	3,26	2,62	0,40	4,3	3,61	2,44	0,44	5,3	3,91	2,25	0,48	6,2
	8	4,01	2,73	1,15	36,3	3,45	3,14	0,99	26,2	3,85	2,92	1,10	32,5	4,24	2,72	1,22	38,5	4,57	2,55	1,31	45,9
18	9	3,77	2,63	0,81	17,5	3,19	3,07	0,69	12,6	3,64	2,82	0,78	16,3	4,01	2,62	0,86	19,8	4,31	2,45	0,93	22,9
	10	5	3,52	2,55	0,61	9,8	2,99	0,51	7,1	3,37	2,73	0,58	9,0	3,75	2,51	0,65	11,1	4,08	2,34	0,70	13,1
19	6	3,28	2,44	0,47	5,9	2,84	2,84	0,41	4,4	3,13	2,62	0,45	5,4	3,51	2,38	0,50	6,8	3,81	2,22	0,55	8,0
	7	2,99	2,33	0,37	3,6	2,67	2,67	0,33	2,9	2,85	2,53	0,35	3,3	3,21	2,31	0,39	4,2	3,56	2,11	0,44	5,1
20	3	3,62	2,61	1,04	28,8	3,07	3,07	0,88	20,7	3,49	2,78	1,00	26,8	3,86	2,60	1,11	32,7	4,20	2,41	1,20	38,7
	4	3,40	2,52	0,73	14,2	2,92	2,92	0,63	10,5	3,26	2,68	0,70	13,1	3,63	2,47	0,78	16,3	3,97	2,31	0,85	19,4
21	5	3,14	2,42	0,54	7,8	2,78	2,78	0,48	6,1	2,99	2,61	0,51	7,1	3,38	2,37	0,58	9,0	3,71	2,20	0,64	10,9
	6	2,86	2,32	0,41	4,5	2,60	3,07	0,37	3,7	2,75	2,49	0,39	4,1	3,12	2,29	0,45	5,3	3,44	2,09	0,49	6,5
22	7	2,55	2,24	0,31	2,6	2,45	2,45	0,30	2,4	2,45	2,45	0,30	2,4	2,82	2,18	0,35	3,2	3,17	2,25	0,39	4,1
	8	3,24	2,49	0,93	23,0	2,84	2,84	0,82	17,8	3,08	2,68	0,88	20,9	3,49	2,45	1,00	26,8	3,82	2,28	1,09	32,0
23	9	3,00	2,40	0,65	11,1	2,71	2,71	0,58	9,1	2,85	2,59	0,61	10,0	3,25	2,36	0,70	13,0	3,59	2,18	0,77	15,9
	10	5	2,74	2,32	0,47	5,9	2,59	0,45	5,3	2,60	2,51	0,45	5,3	2,99	2,27	0,51	7,1	3,33	2,08	0,57	8,8
24	6	2,44	2,24	0,35	3,3	2,41	0,35	3,2	2,41	2,36	0,35	3,2	2,71	2,18	0,39	4,0	3,05	1,96	0,44	5,1	
	7	2,16	2,16	0,26	1,9	2,24	2,24	0,28	2,0	2,22	2,22	0,27	2,0	2,37	2,06	0,29	2,3	2,77	1,84	0,34	3,1
25	3	2,33	2,38	0,81	17,6	2,62	2,62	0,75	15,1	2,67	2,58	0,77	15,6	3,08	2,33	0,88	20,8	3,44	2,15	0,99	26,0
	4	2,59	2,29	0,56	8,3	2,50	0,54	7,7	2,50	2,45	0,54	7,7	2,83	2,27	0,61	9,9	3,19	2,05	0,69	12,6	
26	5	2,31	2,26	0,40	4,2	2,33	0,40	4,3	2,34	0,40	4,3	2,34	2,16	0,44	5,3	2,94	1,95	0,51	6,8		
	6	2,10	2,10	0,30	2,4	2,18	0,31	2,6	2,18	0,31	2,6	2,18	2,08	0,33	2,9	2,66	1,84	0,38	3,9		
27	7	1,92	1,92	0,24	1,5	1,99	0,24	1,6	2,00	0,25	1,6	2,00	1,95	0,25	1,6	2,32	1,74	0,29	2,2		

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - REFRIGERAÇÃO

Velocidade de insuflamento	40HK10	40HK12	40HK16
Alta	TC	SC	TC
Média	0,86	0,86	0,81
Baixa	0,72	0,72	0,68

LEGENDA:

EWT: Vazão de Entrada de Água (m³/h)
 At: Diferença de Temperatura (°C)
 TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)
 SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)

40HK20

EWT	Δt	Condição de entrada de ar no evaporador										DB: 29,0 WB: 21,0										
		DB: 26,7 WB: 19,4					DB: 27,0 WB: 18,0					DB: 27,0 WB: 19,0					DB: 27,0 WB: 20,0					
TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD			
5	3	7,66	2,19	113,20	7,03	5,07	2,02	95,27	7,50	4,81	2,15	108,67	7,94	4,61	2,28	121,04	8,39	4,40	2,41	135,57		
	4	7,36	4,47	1,58	58,87	6,77	4,92	1,46	49,69	7,25	4,67	1,56	56,97	7,67	4,47	1,65	63,83	8,05	4,25	1,73	70,37	
	5	5	7,05	4,33	1,21	34,50	6,45	4,81	1,11	28,91	6,91	4,53	1,19	33,13	7,36	4,31	1,27	37,66	7,74	6,69	1,33	41,57
	6	6	6,73	4,20	0,96	21,84	6,14	4,64	0,88	18,15	6,60	4,38	0,95	20,99	7,07	4,15	1,01	24,05	7,41	3,94	1,07	26,38
	7	6,40	4,00	0,79	14,56	5,79	4,53	0,72	11,92	6,26	4,23	0,77	13,82	6,72	4,00	0,82	16,04	7,09	3,79	0,88	17,83	
6	3	7,23	4,43	2,07	100,75	6,58	4,88	1,89	83,66	7,07	4,62	2,03	96,22	7,52	4,41	2,15	109,19	7,95	4,20	2,28	122,17	
	4	6,94	4,27	1,49	52,33	6,29	4,73	1,35	42,94	6,77	4,47	1,46	49,80	7,23	4,27	1,55	56,65	7,64	4,06	1,65	63,30	
	5	6,60	4,13	1,14	30,28	6,00	4,60	1,03	25,00	6,48	4,34	1,12	29,12	6,90	4,08	1,18	33,02	7,33	3,90	1,27	37,35	
	6	6,29	4,00	0,90	19,10	5,70	4,44	0,81	15,61	6,14	4,18	0,88	18,25	6,60	3,94	0,95	20,99	6,96	3,73	1,00	23,42	
	7	5,96	3,82	0,73	12,55	5,34	4,33	0,65	10,13	5,81	4,06	0,72	12,03	6,24	3,80	0,77	13,72	6,66	3,58	0,82	15,72	
7	3	6,75	4,22	1,93	87,88	6,13	4,69	1,75	72,37	6,60	4,43	1,89	84,08	7,09	4,21	2,04	96,95	7,49	3,99	2,14	108,14	
	4	6,48	4,07	1,39	45,47	5,80	4,59	1,24	36,61	6,30	4,28	1,35	43,04	6,77	4,07	1,46	49,69	7,20	3,86	1,55	56,13	
	5	6,14	3,92	1,06	26,16	5,51	4,44	0,95	21,10	6,01	4,14	1,03	25,11	6,45	3,88	1,11	28,91	6,85	3,70	1,18	32,60	
	6	5,82	3,81	0,83	16,35	5,19	4,30	0,75	12,98	5,72	3,99	0,82	15,83	6,15	3,75	0,89	18,25	6,53	3,54	0,94	20,57	
	7	5,51	3,64	0,68	10,76	4,84	4,15	0,59	8,33	5,33	3,87	0,65	10,02	5,79	3,62	0,71	11,92	6,18	3,40	0,76	13,61	
8	3	6,29	4,03	1,80	76,38	5,61	4,53	1,61	60,77	6,14	4,23	1,76	72,80	6,61	3,99	1,90	84,29	7,04	3,78	2,02	95,48	
	4	6,01	3,89	1,30	39,25	5,34	4,38	1,15	30,91	5,83	4,14	1,26	36,93	6,29	3,86	1,35	42,94	6,70	3,66	1,45	48,74	
	5	5,71	3,73	0,98	22,68	5,01	4,25	0,87	17,41	5,54	3,95	21,31	6,00	3,72	1,03	25,00	6,41	3,51	1,11	28,59		
	6	5,34	3,62	0,77	13,72	4,68	4,14	0,68	10,55	5,23	3,82	0,75	13,19	5,70	3,56	0,81	15,61	6,09	3,34	0,88	17,94	
	7	5,02	3,45	0,62	8,97	3,97	3,54	0,54	6,75	4,86	3,69	0,60	8,44	5,33	3,42	0,65	10,02	5,70	3,21	0,70	11,50	
9	3	5,84	3,85	1,68	65,94	5,15	4,36	1,48	51,06	5,69	4,04	1,62	62,35	6,17	3,79	1,77	73,43	6,57	3,60	1,88	83,24	
	4	5,52	3,71	1,18	33,02	4,84	4,23	1,04	25,43	5,35	3,92	1,15	31,12	5,81	3,69	1,24	36,71	6,24	3,46	1,34	42,09	
	5	5,22	3,56	0,90	18,99	4,47	4,14	0,77	13,93	5,06	3,79	0,87	17,72	5,51	3,53	0,95	21,10	5,93	3,30	1,02	24,37	
	6	4,87	3,43	0,70	11,50	4,14	4,00	0,59	8,23	4,71	3,67	0,68	10,66	5,21	3,37	0,75	13,08	5,61	3,15	0,80	15,19	
	7	4,52	3,26	0,56	7,17	3,86	-	0,47	5,28	4,36	3,50	0,54	6,75	4,82	3,26	0,59	8,23	5,22	3,01	0,64	9,71	
10	3	5,36	3,65	1,54	55,49	4,62	4,19	1,32	41,15	5,15	3,89	1,48	51,06	5,67	3,64	1,62	61,93	6,11	3,40	1,75	71,95	
	4	5,03	3,51	1,09	27,54	4,27	4,10	0,92	19,73	4,86	3,77	1,04	25,64	5,35	3,49	1,15	31,12	5,75	3,27	1,23	35,87	
	5	4,71	3,40	0,81	15,40	4,00	-	0,69	11,08	4,50	3,64	0,77	14,14	5,01	3,35	0,87	17,51	5,45	3,12	0,94	20,57	
	6	4,38	3,25	0,63	9,28	3,79	-	0,55	6,96	4,18	3,50	0,60	8,44	4,68	3,18	0,68	10,55	5,10	2,96	0,73	12,55	
	7	4,00	3,11	0,50	5,70	3,57	-	0,44	4,54	3,81	3,38	0,46	5,77	4,29	3,08	0,53	6,54	4,77	2,82	0,58	8,02	
11	3	4,84	3,49	1,39	45,26	4,10	-	1,18	32,49	4,67	3,71	1,34	41,99	5,16	3,47	1,48	51,27	5,61	3,22	1,61	60,77	
	4	4,54	3,37	0,97	22,37	3,90	-	0,84	16,56	4,36	3,58	0,94	20,57	4,85	3,30	1,04	25,53	5,31	3,09	1,14	30,49	
	5	4,19	3,24	0,72	12,24	3,71	-	0,64	9,60	4,00	3,49	0,69	11,08	4,52	3,17	0,78	14,14	4,96	2,94	0,85	17,09	
	6	3,82	3,10	0,55	5,80	3,48	-	0,50	5,80	3,67	3,33	0,53	6,64	4,17	3,06	0,60	8,33	4,60	2,80	0,65	10,23	
	7	3,40	3,00	0,42	4,11	3,28	-	0,40	3,80	3,28	-	0,40	3,90	3,78	2,91	0,46	5,23	4,23	2,63	0,52	6,33	
12	3	4,33	3,32	1,24	36,19	3,80	-	1,09	27,85	4,13	3,59	1,18	32,81	4,67	3,27	1,34	41,99	5,11	3,05	1,47	50,22	
	4	4,01	3,21	0,87	17,41	3,62	-	0,78	14,24	3,81	3,46	0,82	15,72	4,34	3,15	0,93	20,47	4,80	2,91	1,03	25,00	
	5	3,66	3,10	0,63	9,28	3,46	-	0,59	8,33	3,47	3,34	0,60	8,33	4,00	3,04	0,69	11,08	4,45	2,77	0,77	13,72	
	6	3,25	3,00	0,46	5,06	3,22	-	0,46	4,96	3,22	3,15	0,46	4,96	3,63	2,91	0,52	6,33	4,08	2,62	0,58	8,02	
	7	2,88	-	0,36	2,95	3,00	-	0,37	3,17	2,96	-	0,37	3,17	3,17	2,76	0,39	3,59	3,70	2,47	0,45	4,85	
13	3	3,79	3,18	1,09	27,64	3,50	-	1,00	23,74	3,57	3,45	1,02	24,58	4,11	3,11	1,18	32,60	4,60	2,87	1,32	40,83	
	4	3,46	3,06	0,75	12,98	3,34	-	0,72	12,13	3,34	3,28	0,72	12,13	3,79	3,04	0,81	15,51	4,27	2,73	0,92	19,73	
	5	3,09	3,02	0,53	6,65	3,11	-	0,54	6,75	3,12	-	0,54	6,75	3,45	2,89	0,59	8,33	3,94	2,61	0,68	10,76	
	6	2,81	-	0,40	3,80	2,91	-	0,41	4,11	2,91	-	0,41	4,11	3,05	2,79	0,43	4,43	3,54	2,47	0,51	6,12	
	7	2,56	-	0,32	2,32	2,67	-	0,33	2,53	2,67	-	0,33	2,53	2,67	2,62	0,33	2,53	3,10	2,32	0,38	3,38	

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - REFRIGERAÇÃO

Velocidade de insuflamento	40HK20	40HK25	40HK32	40HK42
	TC	SC	TC	SC
Alta	1	1	1	1
Média	0,92	0,88	0,89	0,94
Baixa	0,85	0,81	0,81	0,85

LEGENDA:
EW: Entrada de Água (m³/h)
WP: Vazão de Água (m³/h)
Δt: Diferença de Temperatura (°C)
TC: Temperatura Total de Refrigeração (kW)
SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)

40HK25

Condição de entrada de ar no evaporador

EWT	Δt	DB: 26,7 WB: 19,4				DB: 27,0 WB: 18,0				DB: 27,0 WB: 19,0				DB: 27,0 WB: 20,0				DB: 29,0 WB: 21,0				
		TC	SC	WF	WPD																	
5	3	9,57	5,77	2,75	125,94	8,79	6,35	2,52	105,99	9,38	6,02	2,69	120,87	9,93	5,76	2,84	135,25	10,47	5,50	3,01	150,65	
	4	9,21	5,59	1,97	65,45	8,48	6,15	1,82	55,22	9,06	5,84	1,94	63,38	9,59	5,59	2,06	71,04	10,07	5,31	2,16	78,27	
6	5	8,81	5,40	1,52	38,36	8,05	6,01	1,39	32,05	8,63	5,67	1,49	36,81	9,21	5,39	1,58	41,88	9,68	8,37	1,66	46,22	
	6	8,42	5,25	1,21	24,30	7,67	5,80	1,10	20,16	8,25	5,47	1,18	23,37	8,83	5,18	1,26	26,78	9,25	4,92	1,32	29,37	
7	7	8,00	5,00	0,98	16,13	7,25	5,67	0,89	13,24	7,82	5,28	0,96	15,41	8,40	5,00	1,03	17,78	8,86	4,73	1,09	19,95	
	3	9,04	5,54	2,60	112,09	8,23	6,11	2,36	93,06	8,83	5,78	2,53	107,02	9,41	5,51	2,70	121,39	9,95	5,25	2,85	135,76	
8	4	8,68	5,35	1,86	58,11	7,87	5,91	1,70	47,77	8,47	5,58	1,82	55,42	9,04	5,34	1,94	63,07	9,54	5,08	2,05	70,31	
	5	8,25	5,15	1,42	32,71	7,51	5,75	1,29	27,81	8,10	5,43	1,40	32,36	8,62	5,11	1,48	36,71	9,16	4,88	1,57	41,46	
9	6	7,87	5,00	1,13	21,20	7,11	5,55	1,02	17,37	7,68	5,22	1,10	20,27	8,25	4,91	1,18	23,37	8,71	4,66	1,25	26,06	
	7	7,46	4,78	0,92	13,96	6,67	5,41	0,82	11,27	7,27	5,08	0,89	13,34	7,79	4,75	0,96	15,30	8,32	4,47	1,02	17,47	
10	3	8,44	5,27	2,42	97,71	7,66	5,87	2,19	80,45	8,25	5,54	2,37	93,47	8,86	5,26	2,54	107,74	9,36	4,99	2,69	120,25	
	4	8,10	5,09	1,74	50,56	7,26	5,74	1,56	40,64	7,88	5,36	1,70	47,87	8,46	5,09	1,82	55,22	9,00	4,83	1,93	62,45	
11	7	5	7,68	4,90	1,32	29,16	6,89	5,55	1,19	23,47	7,52	5,17	1,29	27,92	8,05	4,86	1,39	32,05	8,56	4,63	1,47	36,19
	6	7,28	4,77	1,04	18,20	6,48	5,38	0,93	14,48	7,14	4,99	1,02	17,58	7,69	4,67	1,11	20,27	8,17	4,43	1,17	22,85	
12	7	6,89	4,55	0,85	11,99	6,05	5,18	0,74	9,20	6,66	4,84	0,82	11,17	7,24	4,52	0,89	13,24	7,73	4,24	0,95	15,10	
	3	7,87	5,05	2,25	84,89	7,02	5,67	2,02	67,62	7,68	5,28	2,20	80,96	8,26	4,99	2,37	93,78	8,80	4,72	2,52	106,19	
13	4	7,52	4,87	1,61	43,63	6,67	5,48	1,44	34,33	7,29	5,16	1,57	41,05	7,87	4,83	1,70	47,77	8,38	4,58	1,80	54,18	
	5	7,13	4,66	1,23	25,13	6,26	5,31	1,08	19,34	6,92	4,94	1,19	23,68	7,51	4,65	1,29	27,81	8,01	4,39	1,38	31,74	
14	6	6,67	4,52	0,95	15,30	5,85	5,17	0,84	11,79	6,55	4,78	0,94	14,68	7,11	4,45	1,02	17,37	7,61	4,19	1,10	19,85	
	7	6,28	4,32	0,78	9,93	5,44	4,95	0,67	7,44	6,09	4,61	0,74	9,31	6,66	4,27	0,82	11,71	7,12	4,01	0,88	12,82	
15	3	7,31	4,82	2,10	73,31	6,43	5,45	1,84	56,77	7,10	5,06	2,04	69,28	7,71	4,74	2,21	81,69	8,21	4,49	2,36	92,64	
	4	6,90	4,64	1,48	36,71	6,05	5,28	1,30	28,33	6,69	4,90	1,44	34,54	7,27	4,61	1,56	40,74	7,79	4,33	1,68	46,84	
16	5	6,53	4,45	1,13	21,09	5,59	5,16	0,96	15,51	6,33	4,74	1,09	19,75	6,89	4,42	1,19	23,47	7,41	4,14	1,27	27,09	
	6	6,10	4,28	0,88	12,72	5,17	5,00	0,74	9,20	5,88	4,59	0,84	11,89	6,50	4,21	0,93	14,58	7,02	3,94	1,00	16,85	
17	7	5,65	4,07	0,69	8,07	4,83	-	0,59	5,89	5,45	4,38	0,67	7,44	6,03	4,07	0,74	9,20	6,53	3,76	0,81	10,75	
	3	6,70	4,57	1,92	61,63	5,77	5,24	1,65	45,70	6,43	4,87	1,84	56,77	7,08	4,55	2,03	68,86	7,64	4,25	2,19	80,03	
18	4	6,29	4,39	1,35	30,61	5,13	5,15	1,15	22,02	6,07	4,70	1,30	28,54	6,69	4,37	1,44	34,54	7,20	4,08	1,55	39,91	
	5	5,88	4,25	1,01	17,06	5,00	-	0,86	12,41	5,62	4,56	0,97	15,61	6,27	4,20	1,08	19,44	6,81	3,91	1,17	22,95	
19	6	5,48	4,06	0,79	10,34	4,74	-	0,68	7,76	5,23	4,38	0,74	9,41	5,85	3,97	0,84	11,79	6,37	3,71	0,91	13,86	
	7	5,00	3,90	0,61	6,31	4,46	-	0,55	5,07	4,77	4,22	0,59	5,37	3,85	3,66	0,66	7,24	5,96	3,53	0,73	9,00	
20	3	6,05	4,36	1,74	50,25	5,13	-	1,47	36,09	5,83	4,64	1,68	46,74	6,44	4,34	1,85	56,97	7,02	4,02	2,02	67,62	
	4	5,68	4,21	1,22	24,82	4,88	-	1,04	18,41	5,45	4,47	1,17	22,85	6,06	4,14	1,30	28,44	6,63	3,86	1,43	33,92	
21	5	5,24	4,04	0,90	13,55	4,64	-	0,80	10,65	5,00	4,36	0,86	12,41	5,65	3,96	0,97	15,72	6,19	3,68	1,07	18,92	
	6	4,78	3,89	0,68	7,86	4,35	-	0,62	6,51	4,59	4,17	0,66	7,24	5,21	3,83	0,74	9,31	5,75	3,49	0,83	11,37	
22	7	4,25	3,74	0,53	4,10	-	0,51	4,24	4,10	-	0,51	4,24	4,72	3,63	0,58	0,58	5,29	3,29	0,65	0,67	7,03	
	3	5,41	4,16	1,15	1,55	40,22	4,75	-	1,36	31,02	5,15	4,48	1,48	36,40	5,83	4,08	1,68	46,74	6,38	3,81	1,63	55,84
23	4	5,01	4,01	1,08	19,44	4,52	-	0,97	15,82	4,77	4,33	1,02	17,47	5,43	3,94	1,17	22,75	6,00	3,63	1,29	27,81	
	5	4,58	3,88	0,79	10,34	4,33	-	0,74	9,31	4,34	4,19	0,74	9,31	5,00	3,79	0,86	12,41	5,56	3,47	0,86	15,30	
24	6	4,06	3,74	0,58	5,69	4,02	-	0,58	5,58	4,02	3,95	0,58	5,58	4,54	3,63	0,65	7,03	5,10	3,28	0,73	8,89	
	7	3,60	-	0,44	3,31	3,74	-	0,45	3,52	3,71	-	0,45	3,52	3,96	3,45	0,49	3,93	4,63	3,08	0,67	5,38	
25	3	4,73	3,97	1,35	30,71	4,38	-	1,25	26,37	4,46	4,30	1,28	27,30	5,14	3,90	1,48	36,29	5,75	3,59	1,64	45,39	
	4	4,33	3,82	0,93	14,48	4,18	-	0,90	13,44	4,18	4,10	0,90	13,44	4,73	3,79	1,01	17,27	5,34	3,41	1,15	22,02	
26	5	3,86	3,77	0,66	7,34	3,90	-	0,67	7,55	3,91	-	0,67	7,55	4,32	3,61	0,74	9,20	4,91	3,26	0,85	11,89	
	6	3,52	-	0,51	4,24	3,63	-	0,52	4,55	3,63	-	0,52	4,55	3,81	3,48	0,55	4,96	4,44	3,08	0,63	6,72	
27	7	3,22	-	0,39	2,59	3,33	-	0,41	2,79	3,34	-	0,41	2,79	3,34	3,27	0,41	2,79	3,34	2,91	0,48	3,83	

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - REFRIGERAÇÃO

Velocidade de insuflamento

40HK20

40HK25

40HK32

40HK42

EWT: Temperatura de Entrada de Água (°C)

At: Diferença de Temperatura (°C)

TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)

SC: Capacidade de Re refrigeração Sensível (kW)

WF: Vazão de Água (m³/h)

WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)

DB: Temperatura de Bulbo Seco (°C)

WB: Temperatura de Bulbo Úmido (°C)

40HK32

Condição de entrada de ar no evaporador

EWT	Δt	DB: 26,7 WB: 19,4				DB: 27,0 WB: 18,0				DB: 27,0 WB: 19,0				DB: 27,0 WB: 20,0				DB: 29,0 WB: 21,0				
		TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	
5	3	12,26	7,39	3,52	10,52	11,24	8,12	3,22	15,4,64	12,01	7,70	3,44	17,6,31	12,70	7,37	3,64	19,7,33	13,41	7,04	3,84	21,9,3	
	4	11,79	7,17	2,54	9,55,56	10,82	2,32	80,65	11,59	7,48	2,49	92,41	12,27	7,17	2,64	103,82	12,88	6,81	2,77	11,18		
6	5	11,27	6,92	1,94	55,93	10,32	7,70	1,78	46,86	11,05	7,25	1,90	53,80	11,79	6,90	2,03	61,12	12,38	10,70	2,13	67,51	
	6	10,77	6,72	1,55	35,47	9,82	7,43	1,41	29,45	10,57	7,00	1,52	34,17	11,30	6,64	1,62	39,08	11,84	6,31	1,69	42,87	
7	7	10,24	6,40	1,26	23,61	9,28	7,25	1,14	19,35	10,01	6,76	1,23	22,50	10,74	6,40	1,32	25,93	11,34	6,06	1,39	28,89	
	8	11,57	7,09	3,32	163,53	10,54	7,82	3,02	135,75	11,30	7,40	3,24	156,12	12,04	7,06	3,45	177,14	12,73	6,72	3,65	198,16	
6	4	11,10	6,84	2,39	94,82	10,07	7,57	2,17	69,73	10,84	7,15	2,33	80,84	11,57	6,83	2,49	91,95	12,21	6,50	2,63	102,69	
	5	10,57	6,59	1,81	49,17	9,61	7,36	1,65	40,65	10,35	6,95	1,78	47,23	11,04	6,54	1,90	53,62	11,73	6,25	2,02	60,56	
7	6	10,07	6,40	1,44	30,93	9,11	7,11	1,31	25,37	9,82	6,68	1,41	29,54	10,57	6,29	1,52	34,17	11,15	5,97	1,60	37,97	
	7	9,54	6,11	1,18	20,46	8,54	6,33	1,05	16,39	9,31	6,50	1,14	19,45	9,96	6,08	1,22	22,32	10,65	5,72	1,31	25,47	
8	3	10,80	6,75	3,09	142,60	9,80	7,51	2,81	117,51	10,57	7,09	3,03	136,49	11,34	6,73	3,25	157,33	11,98	6,38	3,44	197,48	
	4	10,35	6,51	2,22	73,80	7,34	2,00	59,36	10,07	6,86	2,17	69,91	10,82	6,51	2,32	80,65	11,51	6,18	2,47	91,12		
7	5	9,82	6,28	1,69	42,50	8,82	7,11	1,52	34,17	9,62	6,62	1,66	40,74	10,32	6,22	1,78	53,93	11,88	5,78	1,88	52,78	
	6	9,32	6,09	1,33	26,58	8,31	6,89	1,19	21,11	9,15	6,39	1,31	25,56	9,84	5,98	1,41	29,63	10,45	5,67	1,50	33,43	
9	7	8,82	5,82	1,08	17,50	7,75	6,64	0,95	13,52	8,53	6,19	1,05	16,30	9,26	5,79	1,14	19,26	9,90	5,43	1,21	22,04	
	8	10,07	6,45	2,89	123,90	8,98	7,25	2,57	98,82	9,82	6,76	2,82	118,16	10,57	6,39	3,04	136,96	11,26	6,04	3,23	155,01	
9	4	9,62	6,23	2,06	63,71	8,54	7,01	1,83	50,10	9,33	6,61	2,01	59,91	10,07	6,18	2,17	69,73	10,71	5,86	2,31	78,99	
	5	9,14	5,97	1,57	36,76	8,01	6,81	1,38	28,24	8,86	6,33	1,53	34,54	9,61	5,95	1,65	40,65	10,26	5,62	1,77	46,30	
10	6	8,54	5,79	1,22	22,32	7,50	6,62	1,07	17,22	8,37	6,11	1,20	21,39	9,11	5,69	1,31	25,37	9,74	5,36	1,40	29,08	
	7	8,04	5,53	0,99	14,54	6,95	6,34	0,85	10,83	7,79	5,90	0,95	13,61	8,53	5,47	1,05	16,30	9,12	5,14	1,12	18,71	
11	3	9,36	6,17	2,69	107,05	8,23	6,97	2,36	82,88	9,09	6,47	2,61	101,12	9,87	6,07	2,83	119,18	10,51	5,75	3,01	135,01	
	4	8,83	5,94	1,90	53,62	7,75	6,76	1,67	41,30	8,57	6,28	1,84	50,47	9,31	5,90	2,00	59,54	9,96	5,54	2,14	68,34	
12	5	8,36	5,69	1,44	30,74	7,17	6,61	1,23	22,69	8,09	6,82	1,39	28,80	8,82	5,65	1,52	34,21	9,48	5,29	1,63	39,54	
	6	7,81	5,48	1,12	18,61	6,62	6,40	0,95	13,43	7,53	5,87	1,07	17,32	8,33	5,39	1,19	21,21	8,98	5,04	1,29	24,63	
13	7	7,22	5,22	0,89	11,67	6,18	-	0,76	8,61	6,97	5,61	0,85	10,93	7,72	5,22	0,94	13,43	8,36	4,82	1,03	15,65	
	8	8,58	5,84	2,46	90,01	7,39	6,70	2,12	66,67	8,23	6,23	2,36	82,88	9,07	5,82	2,60	100,47	9,77	5,44	2,81	116,77	
14	4	8,06	5,62	1,73	44,63	6,57	6,40	-	32,13	7,78	6,03	1,68	41,58	8,57	5,59	1,84	50,47	9,20	5,23	1,98	58,25	
	5	7,53	5,44	1,30	24,91	6,40	-	1,10	18,06	7,20	5,83	1,24	22,87	8,03	5,37	1,38	28,34	8,72	5,00	1,50	33,43	
15	6	7,01	5,20	1,01	15,00	6,07	-	0,87	11,30	6,69	5,61	0,96	13,70	7,50	5,08	1,07	17,22	8,15	4,75	1,17	20,28	
	7	6,40	4,98	0,79	9,17	5,70	-	0,70	7,32	6,09	5,40	0,75	8,33	6,87	4,93	0,84	10,65	7,62	4,51	0,94	13,06	
16	3	7,75	5,58	2,22	73,34	6,57	-	1,88	52,69	7,47	5,94	2,14	68,25	8,25	5,56	2,36	83,15	8,98	5,15	2,57	98,62	
	4	7,26	5,39	1,56	36,30	6,25	-	1,34	26,85	6,97	5,72	1,50	33,43	7,76	5,29	1,67	41,39	8,48	4,94	1,82	49,45	
17	5	6,70	5,18	1,16	19,82	5,94	-	1,02	15,56	6,40	5,58	1,10	18,06	7,22	5,07	1,24	22,96	7,93	4,70	1,36	27,69	
	6	6,11	4,97	0,88	11,39	5,57	-	0,80	9,45	5,87	5,33	0,84	10,56	6,67	4,90	0,95	13,61	7,36	4,47	1,06	16,58	
18	7	5,44	4,79	0,67	6,67	-	0,65	6,20	5,25	-	0,65	6,04	6,04	4,65	0,83	10,28	6,53	4,19	0,94	13,06		
	8	6,93	5,32	1,98	58,71	6,08	-	1,74	45,19	6,59	5,73	1,89	53,15	7,47	5,23	2,14	68,25	8,17	4,87	2,34	81,49	
19	4	6,42	5,14	1,38	28,34	5,79	-	1,24	23,06	6,09	5,54	1,31	25,56	6,95	5,04	1,49	33,15	7,68	4,65	1,65	40,56	
	5	5,86	4,95	1,01	15,09	5,54	-	0,95	13,52	5,56	5,36	0,95	13,61	6,40	4,86	1,10	18,06	7,12	4,44	1,22	22,32	
20	6	5,20	4,79	0,75	8,33	5,15	-	0,74	8,15	5,15	5,06	0,74	8,15	5,81	4,65	0,83	10,28	6,53	4,19	0,94	13,06	
	7	4,61	-	0,56	4,82	4,79	-	0,59	5,19	4,75	-	0,58	5,09	5,07	4,42	0,62	5,74	5,93	3,94	0,73	7,87	
21	3	6,06	5,08	1,73	44,82	5,61	-	1,61	38,43	5,70	5,51	1,64	39,82	6,58	4,98	1,89	52,97	7,36	4,59	2,11	66,21	
	4	5,54	4,89	1,19	21,11	5,34	-	1,15	19,63	5,34	5,25	1,15	19,63	6,06	4,86	1,31	25,19	6,83	4,37	1,47	32,13	
22	5	4,94	4,83	0,85	10,74	4,98	-	0,86	10,93	5,00	-	0,86	11,02	5,53	4,62	0,95	13,43	6,29	4,17	1,08	17,41	
	6	4,50	-	0,65	6,20	4,65	-	0,67	6,57	4,65	-	0,67	6,57	4,87	4,45	0,69	7,22	5,68	3,94	0,81	9,82	
23	7	4,11	-	0,51	3,80	4,26	-	0,53	4,07	4,28	-	0,53	4,07	4,28	4,18	0,53	4,07	4,97	3,72	0,61	5,56	

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - REFRIGERAÇÃO

Velocidade de insuflamento	40HK20	40HK25	40HK32	40HK42
Δt	TC	SC	TC	SC
Alta	1	1	1	1
Média	0,92	0,88	0,93	0,94
Baixa	0,85	0,81	0,84	0,85

40HK42

Condição de entrada de ar no evaporador

EWT	Δt	DB: 26,7 WB: 19,4				DB: 27,0 WB: 18,0				DB: 27,0 WB: 19,0				DB: 27,0 WB: 20,0				DB: 27,0 WB: 21,0						
		TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD			
5	3	16,08	9,68	4,61	176,43	14,75	10,65	4,22	148,46	15,75	10,10	4,52	169,29	16,66	9,66	4,77	189,44	17,58	9,23	5,04	211,15			
	4	15,45	9,40	3,33	91,74	14,20	10,32	3,05	77,46	15,20	9,81	3,27	161,0	9,40	3,46	99,46	16,89	8,92	3,63	109,53				
6	5	14,79	9,07	2,54	53,69	13,53	10,08	2,33	49,99	14,49	9,51	2,49	51,64	15,45	9,05	2,66	58,68	16,23	14,03	2,80	64,84			
	6	14,13	8,81	2,02	34,03	12,87	9,74	1,85	28,26	13,86	9,17	1,99	32,76	14,82	8,70	2,12	37,46	15,53	8,26	2,23	41,17			
7	7	13,44	8,39	1,65	22,59	12,16	9,51	1,50	18,58	13,12	8,87	1,61	21,61	14,09	8,39	1,73	24,94	14,88	7,94	1,83	27,78			
	3	15,17	9,30	4,35	156,97	13,82	10,25	3,96	130,37	14,82	9,70	4,24	149,93	15,78	9,25	4,53	170,07	16,69	8,81	4,78	190,32			
8	4	14,56	8,98	3,13	81,47	13,20	9,93	2,84	66,90	14,22	9,38	3,06	77,65	15,17	8,96	3,26	88,31	16,02	8,52	3,44	98,58			
	5	13,96	8,65	2,39	47,44	12,60	9,65	2,17	30,02	13,58	9,11	2,24	45,38	14,47	8,56	2,49	51,44	15,38	8,20	2,65	58,91			
9	6	13,20	8,39	1,89	29,73	11,94	9,32	1,71	24,35	12,89	8,75	1,85	28,36	13,86	8,24	1,99	32,76	14,62	7,82	2,09	36,48			
	7	12,51	8,01	1,54	19,66	11,20	9,09	1,38	15,75	12,20	8,52	1,50	18,68	13,08	7,97	1,60	21,42	13,97	7,50	1,71	24,45			
10	3	14,16	8,85	4,06	136,82	12,85	9,85	3,69	112,76	13,86	9,30	3,97	131,05	14,88	8,83	4,26	151,00	15,71	8,37	4,51	168,51			
	4	13,58	8,54	2,92	70,81	12,18	9,63	2,62	57,02	13,21	9,00	2,85	67,09	14,20	8,54	3,05	77,46	15,09	8,10	3,25	87,43			
11	5	12,39	8,22	2,22	40,88	11,56	9,32	1,99	32,86	12,62	8,68	2,17	39,12	13,53	8,16	2,33	44,99	14,37	7,78	2,47	50,76			
	6	12,22	7,99	1,75	25,43	10,89	9,03	1,56	20,24	12,00	8,37	1,72	24,55	12,91	7,84	1,85	28,46	13,71	7,42	1,97	32,08			
12	7	11,56	7,63	1,42	16,72	10,16	8,70	1,25	12,91	11,18	8,12	1,37	15,65	12,15	7,59	1,50	18,48	12,98	7,12	1,59	21,12			
	3	13,20	8,47	3,78	118,92	11,78	9,51	3,37	94,77	12,89	8,87	3,70	113,45	13,87	8,37	3,98	131,35	14,77	7,92	4,23	148,85			
13	4	12,62	8,18	2,71	61,13	11,20	9,19	2,41	48,12	12,23	8,67	2,63	57,51	13,20	8,10	2,84	66,90	14,05	7,69	3,02	75,89			
	5	11,98	7,82	2,06	35,31	10,50	8,92	1,81	27,09	11,62	8,30	2,00	33,15	12,60	7,81	2,17	39,02	13,46	7,37	2,32	44,50			
14	6	11,20	7,59	1,60	21,42	9,33	8,68	1,41	16,53	10,53	10,97	8,01	15,7	20,54	11,94	7,46	1,71	24,35	12,78	7,03	1,83	23,87		
	7	10,54	7,25	1,29	13,99	9,12	8,32	1,12	10,46	10,21	7,74	1,25	13,11	11,18	7,17	1,37	15,65	11,96	6,74	1,47	17,90			
15	3	12,27	8,08	3,52	102,79	10,80	9,13	3,09	79,61	11,92	8,48	3,42	97,12	12,95	7,95	3,71	114,43	13,78	7,54	3,95	129,88			
	4	11,58	7,79	2,49	51,44	10,16	8,87	2,18	36,61	11,24	8,22	2,42	48,41	12,20	7,74	2,62	57,12	13,08	7,27	2,81	65,62			
16	5	10,36	7,46	1,89	29,54	9,40	8,67	1,61	21,71	10,61	7,95	1,83	27,68	11,56	7,41	1,99	32,86	12,43	6,93	2,14	38,04			
	6	10,23	7,19	1,47	17,90	8,68	8,39	1,24	12,91	9,87	7,70	1,42	16,63	10,92	7,06	1,56	20,34	11,78	6,61	1,69	23,67			
17	7	9,47	6,85	1,16	11,25	8,10	8,00	/	8,22	9,13	7,35	1,12	10,46	10,12	6,85	1,24	12,81	10,96	6,32	1,35	15,06			
	3	11,25	7,67	3,23	86,46	9,68	8,79	2,78	6,06	10,80	8,18	3,09	79,61	11,89	7,63	3,40	96,53	12,81	7,14	3,68	112,18			
18	4	10,56	7,37	2,27	42,84	8,96	8,61	1,93	30,81	10,19	7,90	2,19	39,90	11,24	7,34	2,42	48,44	12,07	6,87	2,59	55,94			
	5	9,87	7,14	1,70	23,96	8,39	8,39	/	1,45	17,31	9,45	7,65	1,62	21,91	10,52	7,04	1,81	27,19	11,43	6,55	1,97	32,18		
19	6	9,19	6,83	1,32	14,47	7,95	10,86	8,77	7,35	1,26	13,11	9,83	6,66	1,41	16,53	10,69	6,23	1,54	19,46					
	7	8,39	6,53	1,03	8,80	7,48	/	0,92	7,04	7,99	0,98	8,02	9,01	6,46	1,11	10,17	10,00	5,92	1,23	12,52				
20	3	10,16	7,32	2,91	70,42	8,61	/	2,46	50,66	9,79	7,79	2,81	65,53	10,82	7,29	3,10	79,80	11,78	6,76	3,37	94,77			
	4	9,53	7,06	2,04	34,82	8,20	/	1,76	25,82	9,13	7,50	1,97	32,08	10,18	6,93	2,19	39,80	11,12	6,48	2,40	47,53			
21	5	8,79	6,79	1,52	18,97	7,79	/	1,34	14,96	8,39	7,32	1,45	17,31	9,47	6,64	1,62	22,01	10,40	6,17	1,79	26,60			
	6	8,01	6,51	1,14	10,95	7,30	/	1,05	9,10	7,70	6,99	1,10	10,17	8,74	6,43	1,25	13,01	9,65	5,86	1,38	15,94			
22	7	7,14	6,28	0,88	6,38	6,89	/	0,84	5,97	6,89	/	0,84	5,97	7,92	6,10	0,97	7,82	8,88	5,52	1,10	9,88			
	3	9,09	6,97	2,60	56,33	7,97	/	2,29	45,42	8,65	7,52	2,47	51,05	9,79	6,87	2,81	65,53	10,71	6,39	3,07	78,24			
23	4	8,41	6,74	1,81	27,19	7,59	/	1,63	22,10	7,99	7,27	1,72	24,55	9,11	6,61	1,96	31,79	10,06	6,10	2,16	38,92			
	5	7,69	6,50	1,32	14,47	7,27	/	1,25	13,01	7,29	7,03	1,25	13,01	8,39	6,38	1,45	17,31	9,34	5,83	1,60	21,42			
24	6	6,83	6,28	0,98	7,92	6,76	/	0,97	7,82	6,76	6,63	0,97	7,82	7,61	6,10	1,10	9,88	8,56	5,50	1,22	12,52			
	7	6,04	/	0,74	4,60	6,28	/	0,77	4,99	6,23	/	0,76	4,89	6,64	5,79	0,81	5,57	7,78	5,17	0,96	7,63			
25	3	7,94	6,66	2,28	43,03	7,35	/	2,11	36,97	7,48	7,23	2,14	38,24	8,63	6,53	2,47	50,86	9,65	6,02	2,77	63,97			
	4	7,27	6,41	1,56	20,24	7,01	/	1,51	18,88	7,01	6,89	1,51	18,88	7,94	6,38	2,47	24,16	8,96	5,73	1,93	30,81			
26	5	6,48	6,34	1,11	10,37	6,53	/	1,12	10,46	6,55	/	1,12	10,56	7,25	6,06	1,24	12,91	8,24	5,46	1,42	16,72			
	6	5,90	/	0,84	5,97	6,10	/	0,87	6,36	6,10	/	0,87	6,36	6,39	5,85	0,92	6,34	7,44	5,17	1,07	9,49			
27	7	5,39	/	0,67	3,62	5,58	/	0,68	3,91	5,60	/	0,68	3,91	5,60	5,48	0,68	3,91	6,51	4,88	0,80	5,38			

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - REFRIGERAÇÃO

Velocidade de insuflamento	40HK20	40HK25	40HK32	40HK42
TC	SC	SC	TC	SC
Alta	1	1	1	1
Média	0,92	0,88	0,83	0,94
Baixa	0,85	0		

7.2 Aquecimento

40HK10											
Δt	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)										
	Temperatura de entrada da água (°C)										
	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
10	1.36	0.12	0.8	2.14	0.18	2.0	2.96	0.25	3.7	3.73	0.32
8	1.51	0.16	1.5	2.35	0.25	3.7	3.15	0.34	6.6	3.93	0.42
6	1.75	0.25	3.6	2.55	0.37	7.7	3.30	0.47	13.0	4.10	0.59

40HK12											
Δt	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)										
	Temperatura de entrada da água (°C)										
	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
10	1.73	0.15	0.8	2.71	0.23	2.0	3.75	0.32	3.9	4.73	0.41
8	1.92	0.21	1.6	2.98	0.32	3.8	3.99	0.43	6.9	4.98	0.54
6	2.22	0.32	3.8	3.23	0.46	8.0	4.19	0.60	13.4	5.20	0.75

40HK16											
Δt	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)										
	Temperatura de entrada da água (°C)										
	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
10	2.06	0.18	0.8	3.23	0.28	2.0	4.47	0.38	3.8	5.64	0.49
8	2.28	0.25	1.6	3.56	0.38	3.8	4.76	0.51	6.8	5.94	0.64
6	2.64	0.38	3.7	3.85	0.55	7.9	4.99	0.72	13.3	6.20	0.89

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - AQUECIMENTO

Velocidade de insuflamento	40HK10	40HK12	40HK16
Altura	TH	TH	TH
Alta	1	1	1
Média	0.86	0.84	0.79
Baixa	0.77	0.75	0.68

Correção da capacidade conforme a altitude (VÁLIDO PARA MODELOS 40HK10 / 40HK12 / 40HK16)

LEGENDA:

Δ: Diferença de Temperatura (°C)	WF: Vazão de Água (m³/h)
TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)	WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)
TH: Capacidade Total de Aquecimento (kW)	DB: Temperatura de Bulbo Seco (°C)
SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)	WB: Temperatura de Bulbo Úmido (°C)

Δt	40HK20											
	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)											
	Temperatura de entrada da água (°C)											
Δt	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH	WF
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH
10	2,81	0,26	1,54	4,35	0,34	3,75	6,06	0,51	7,17	7,68	0,68	11,34
8	3,07	0,34	2,90	4,86	0,51	6,99	6,48	0,68	12,62	8,10	0,85	19,62
6	3,58	0,51	6,91	5,20	0,77	14,67	6,74	0,94	24,65	8,44	1,02	38,04

Δt	40HK25											
	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)											
	Temperatura de entrada da água (°C)											
Δt	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH	WF
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH
10	3,51	0,33	1,67	5,52	0,50	4,18	7,61	0,67	8,03	9,61	0,84	12,71
8	3,85	0,42	3,26	6,02	0,67	7,86	8,11	0,84	14,13	10,12	1,00	21,99
6	4,51	0,67	7,77	6,52	0,92	16,47	8,44	1,25	27,67	10,53	1,34	42,64

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - AQUECIMENTO

Velocidade de insuflamento	40HK20			40HK25		
	TH	TC	SC	TH	TC	SC
Alta	1	1	1	1	1	1
Média	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Baixa	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Correção da capacidade conforme a altitude (VÁLIDO PARA MODELOS 40HK20 / 40HK25)

WF: Vazão de Água (m³/h)
 WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)
 DB: Temperatura de Bulbo Seco (°C)
 WB: Temperatura de Bulbo Úmido (°C)

LEGENDA:

Δt : Diferença de Temperatura (°C)
 TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)
 TH: Capacidade Total de Aquecimento (kW)
 SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)

40HK32											
Δt	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)										
	Temperatura de entrada da água (°C)										
	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
10	4,41	0,37	2,47	6,96	0,60	5,98	9,65	0,82	11,52	12,19	1,05
8	4,94	0,52	4,71	7,70	0,82	11,37	10,25	1,12	20,42	12,79	1,27
6	5,68	0,82	11,22	8,30	1,20	23,71	10,77	1,57	39,87	13,39	1,72

40HK42											
Δt	Temperatura de entrada do ar, (20°C DB)										
	Temperatura de entrada da água (°C)										
	35	40	45	50	55	60	65	70	WF	WPD	TH
TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
10	6,0	0,5	2,0	9,4	0,8	4,9	13,0	1,1	9,4	16,4	1,4
8	6,6	0,7	3,8	10,3	1,1	9,3	13,8	1,5	16,7	17,2	1,9
6	7,7	1,1	9,1	11,2	1,6	19,4	14,5	2,1	32,6	18,0	2,6

Correção da capacidade pela velocidade de insuflamento - AQUECIMENTO

Velocidade de insuflamento	40HK32	40HK42
TH	TH	TH
Alta	1	1
Média	0,88	1
Baixa	0,79	1


Correção da capacidade conforme a altitude (VÁLIDO PARA MODELOS 40HK32 / 40HK42)

Altitude	TC	SC	TH
500	0,98	0,95	0,95
1000	0,97	0,91	0,91
1500	0,95	0,86	0,86
2000	0,94	0,82	0,82
2500	0,93	0,78	0,78

LEGENDA:

Δt: Diferença de Temperatura (°C)
 WF: Vazão de Água (m³/h)
 TC: Capacidade Total de Refrigeração (kW)
 TH: Capacidade Total de Aquecimento (kW)
 SC: Capacidade de Refrigeração Sensível (kW)
 DB: Temperatura de Bulbo Seco (°C)
 WB: Temperatura de Bulbo Úmido (°C)
 WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)

WF: Vazão de Água (m³/h)
 WPD: Queda de Pressão Lado Água (kPa)
 DB: Temperatura de Bulbo Seco (°C)
 WB: Temperatura de Bulbo Úmido (°C)



1. Receptor de Sinais: Sensor do controle remoto
2. Led indicador de OPERAÇÃO
3. Led indicador do TIMER
4. Led indicador de VENTILAÇÃO (modelos FR) e PRE-DEF (modelos Q/F)
5. Led indicador do ALARME
6. Botão de funcionamento temporário:

Esta função é usada para operar a unidade temporariamente em caso de perda do controle remoto ou quando as pilhas estiverem gastas. Os modos AUTO e REFRIGERAÇÃO podem ser selecionados, através do botão temporário (6), na caixa de controle localizada na grelha da unidade. Ao pressionar o botão, a unidade irá operar na seguinte ordem: AUTO, REFRIGERAÇÃO, OFF e novamente para o modo AUTO.

AUTO:

O LED indicador de OPERAÇÃO ficará acesso e a unidade irá operar no modo AUTO e a operação do controle remoto fica disponível para ser utilizada.

REFRIGERAÇÃO:

O LED indicador de OPERAÇÃO irá piscar, a unidade iniciará a operar no modo AUTO e logo após a refrigerar com uma velocidade de ventilador ALTA (por 30 minutos). A operação do controle remoto não fica disponível.

OFF:

O LED indicador de OPERAÇÃO ficará desligado. A unidade será desligada e a operação do controle remoto fica disponível para ser utilizada.

Faixas de Temperaturas de Operação

8.2

Modo de operação	Temperatura ambiente interna	Temperatura de entrada de água
Em refrigeração	17°C ~ 30°C	3°C ~ 20°C
Em aquecimento	0°C ~ 30°C	30°C ~ 70°C
Em desumidificação	17°C ~ 30°C	3°C ~ 20°C

IMPORTANTE

1. Se a unidade for utilizada fora das condições descritas acima, poderão ser ativadas as proteções de segurança capazes de provocar algumas irregularidades de funcionamento.
2. Uma taxa de umidade superior a 80% pode causar a formação de condensado enquanto a unidade estiver funcionando em modo refrigeração ou em modo desumidificação. Deve-se, portanto, regular a posição do defletor vertical colocando-o com o ângulo máximo de abertura (vertical em relação ao chão) e programar o ventilador em ALTA velocidade.
3. Com estas temperaturas de utilização ficam garantidos os rendimentos otimizados da unidade.

9 Controle Remoto sem Fio


ATENÇÃO

- Desligue a alimentação elétrica, antes de abrir a tampa do controle.
- Todas as entradas (contato externo, mudança sazonal, etc.) devem ser isolados eletricamente em conformidade com as exigências dos sistemas de 220 V.

Inserindo pilhas no Controle Remoto

Antes de utilizar o controle remoto, deve-se inserir duas pilhas alcalinas tipo AAA (1,5V), como descrito abaixo e na figura 25:

- Deslize a tampa localizada na parte frontal inferior do controle remoto para abrir o compartimento das pilhas.
- Retire as pilhas usadas e insira as pilhas novas, certificando-se de seguir corretamente as marcas de polaridade (+, -).
- Deslize novamente a tampa do compartimento para sua posição fechada.




- Quando da substituição, não utilize pilhas usadas ou de tipo diferente, isto poderá ser causa de funcionamentos irregulares do controle remoto.
- Se o controle remoto não for utilizado durante um tempo prolongado, recomenda-se remover as pilhas a fim de evitar infiltrações que poderão danificá-lo.
- A duração média das pilhas com um uso normal é de aproximadamente um ano.
- Substituir as pilhas ao falhar o “bip” de recepção proveniente da unidade ou se o indicador de transmissão do controle remoto não acender.
- Se após a substituição das pilhas o controle remoto continuar a piscar deve-se reiniciar o mesmo, pressione a tecla “RESET” com um objeto pontiagudo para restabelecer o controle remoto.

Posicionamento do controle remoto

NOTA


A distância máxima para um funcionamento correto do controle remoto é de 8 metros.



NOTA

- O comando deve estar direcionado para a zona de recepção dos sinais da unidade sempre que você apertar na tecla desejada.
- O sistema de controle eletrônico emite um sinal acústico (BEEP), confirmando a recepção da mensagem emitida.
- A unidade não funciona se a transmissão dos sinais enviados pelo controle remoto estiver bloqueada por cortinas, portas ou por outros objetos.
- Impedir a penetração de líquidos dentro do controle remoto. Não expor o controle remoto à luz direta do sol ou a fontes de calor.
- A exposição do receptor de sinais infravermelhos da unidade à luz direta do sol pode causar o funcionamento irregular desta.
- No caso em que outros aparelhos elétricos interajam com o controle remoto, recomenda-se deslocar estes aparelhos ou consultar um credenciado CARRIER.

Controle remoto sem Fio



Teclas do Controle Remoto

1. Modo de ajuste
2. Seleção da velocidade do ventilador
3. Tecla de diminuição valor selecionado
4. Tecla de aumento valor selecionado
5. Tecla Liga/Desliga - ON/OFF
6. Tecla de ajuste do direcionamento do ar
7. Tecla "SWING" de oscilação horizontal do defletor de ar
8. Tecla "SWING" de oscilação vertical do defletor de ar
9. Tecla ajuste do relógio
10. Tecla para ligar o TIMER ON
11. Tecla para desligar o TIMER OFF
12. Tecla reiniciar (RESET)
13. Tecla para bloqueio do controle (LOCK)
14. Tecla confirma (OK)
15. Tecla de operação econômica (ECO)

I. Tecla de Modo (MODE):

Pressione repetidamente esta tecla para selecionar o modo de funcionamento na seguinte sequência:
AUTOMÁTICO (AUTO) - REFRIGERAÇÃO (COOL) - DESUMIDIFICAÇÃO (DRY) - AQUECIMENTO (HEAT somente modelos Quente/Frio) - VENTILAÇÃO (FAN) e retorno ao AUTOMÁTICO.




NOTA

Não há modo de aquecimento (HEAT) para unidades somente frio.

2. Tecla Velocidade do Ventilador (FAN SPEED):

Ao pressionar esta tecla, a velocidade de funcionamento será selecionada na seguinte sequência:

AUTOMÁTICA (AUTO) - BAIXA (LOW) - MÉDIA (MED) - ALTA (HIGH) e retorno à AUTOMÁTICA.



3. Tecla de Ajuste ▼ :

Pressione esta tecla para diminuir a temperatura do ambiente (de 1 em 1 °C) ou ajustar (diminuindo) o valor da hora apresentado.

4. Tecla de Ajuste ▲ :

Pressione esta tecla para aumentar a temperatura do ambiente (de 1 em 1 °C) ou ajustar (aumentando) o valor da hora apresentado.

5. Tecla Liga/Desliga (ON/OFF):

Para ligar ou desligar a unidade.

6. Tecla de Direção do Ar (AIR DIRECTION)

Pressione esta tecla para ajustar o ângulo de saída de ar dos defletores de ar. Uma vez pressionada a tecla, os defletores se inclinarão de 6 em 6°. Para um funcionamento normal e uma melhor condição de refrigeração (ou aquecimento), os defletores não irão para mesma posição de quando a unidade está desligada.

7. Tecla da Função “SWING” Modo Horizontal

Função indisponível para esta versão.

8. Tecla da Função “SWING” Modo Vertical

Ativa ou desativa a função “Swing” no modo vertical; direcionamento do fluxo de ar para cima e para baixo no ambiente.

9. Tecla do Relógio (CLOCK)

Apresenta a hora atual. O display mostra os dígitos 12:00 quando o relógio é “resetado” ou ligado pela primeira vez. As alterações efetuadas somente serão confirmadas se a tecla “OK” for pressionada para confirmação.

10. Tecla Ligar Temporizador (TIMER ON)

Tecla utilizada para configuração do temporizador de acionamento automático da unidade.

11. Tecla Desligar Temporizador (TIMER OFF)

Tecla utilizada para configuração do temporizador de desligamento automático da unidade.

12. Tecla Reinicializar (RESET)

(Localizada internamente)

Pressione este botão com um objeto pontiagudo para cancelar as configurações, o controle remoto retornará ao estado inicial.

13. Tecla de Bloqueio (LOCK)

(Localizada internamente)

Pressione este botão com um objeto pontiagudo para bloquear ou desbloquear a configuração atual. Esta função é usada para impedir a variação acidental dos parâmetros configurados. Para desativar a função basta pressionar novamente a tecla LOCK.

14. Tecla Confirmar (OK):

Usado para confirmar o ajuste de tempo e as modificações efetuadas.

15. Tecla Quente/Frio (C/H):

(Localizada internamente)

Pressione este botão com um objeto pontiagudo para alternar entre os modos de somente FRIA e QUENTE/FRIA. Esta opção é útil caso a unidade adquirida seja na versão somente FRIA, pois desta forma ao utilizar a tecla de MODO a função HEAT (aquecimento) será desabilitada. Durante a configuração, a luz de fundo acenderá. O modo padrão de fábrica é QUENTE/FRIA.


16. Tecla ECO:

Ativa ou desativa a função ECO (modo economia de energia) otimizando a utilização da unidade.

Sugere-se ativar esta função ao manter a unidade ligada enquanto estiver dormindo. Veja mais sobre esta função na seção Informações sobre o Funcionamento.

Configuração do relógio


Antes de colocar a unidade em funcionamento, configure o relógio seguindo o procedimento descrito a seguir. O display do controle remoto exibe a hora independentemente da unidade estar em uso ou não.

**Configuração inicial do relógio**

Após ter introduzido as pilhas no controle remoto, o visor do relógio indica “12:00”.

1. Pressione a tecla CLOCK (Relógio) por aproximadamente 5 segundos, os dígitos referentes a hora começarão a piscar, faça o ajuste da hora correta através das teclas ▼ e ▲.
2. Pressione novamente a tecla CLOCK, os dígitos referentes aos minutos começarão a piscar no display, faça o ajuste através das teclas ▼ e ▲.
3. Para confirmar o horário configurado pressione a tecla OK, os dígitos param de piscar e a hora está atualizada.

O procedimento para uma nova atualização do relógio é o mesmo da configuração inicial.



1 - Indicador de transmissão

Mostra a temperatura atual. Ajusta a temperatura através das teclas ▼ e ▲. Não há indicação se o display estiver no modo VENTILAÇÃO.

2 - Display de transmissão

O ícone piscará quando o sinal for enviado pelo controle remoto.

3 - Indicador ON/OFF

O ícone é mostrado quando o controle remoto é ligado ou desligado.

4 - Indicador de modo de Operação

Pressione MODO para mostrar o modo de operação atual. AUTO, COOL, DRY, HEAT e FAN podem ser selecionados. (A função HEAT não é válida para unidades tipo somente FRIO).

5 - Indicador de Tempo

Mostra a hora atual. Pressione CLOCK por 5s, o ícone indicando hora piscará no display. Pressionando esta tecla novamente, o ícone indicando os minutos piscará no display. Também usado para definir a hora. As mudanças só serão confirmadas se a tecla "OK" for pressionada para confirmação.

6 - Indicador de bloqueio

O ícone vai ser mostrado ou apagado quando pressionada a tecla "LOCK". Quando bloqueado, todos os botões do controle remoto ficam inoperantes, exceto o botão LOCK.

7 - Indicador do temporizador (tempo ON/OFF)

Quando ativado o ícone ON será mostrado no display, da mesma forma quando estiver desativado no modo OFF. Quando ajustado timer ON/OFF simultaneamente, ambos os ícones ON e OFF serão mostrados no display.

8 - Indicador de Velocidade do Ventilador

Pressione "FAN SPEED" para ver a velocidade atual do ventilador. AUTO (Automático), LOW (Baixo), MED (Médio) e HIGH (Alto) podem ser selecionadas. O padrão é HIGH (Alto) para unidades sem a opção MED (Médio).

9 - Indicador de Operação Econômica

O ícone será mostrado ou apagado do display quando pressionado a tecla "ECO".



NOTA


Para maior clareza, na figura estão ilustrados todos os indicadores. Durante o funcionamento estará aceso somente o indicador do modo de funcionamento ativado.

9.3 Operações do Controle Remoto

Ligar / Desligar

Pressionar a tecla liga/desliga  no controle remoto para colocar a unidade em funcionamento, o controle emite “dois bips” e no display deste aparecerá o ícone .

Ao ligar a unidade acenderá o ícone indicador de OPERAÇÃO (OPERATION - na figura abaixo) no visor desta. A unidade iniciará seu funcionamento no modo AUTOMÁTICO.



Operação no Modo AUTO

Ligue a unidade e a luz de indicação da unidade acenderá.

1. Pressione MODE para selecionar a opção AUTO.
2. Ajuste a temperatura desejada através das teclas  e  . Recomenda-se em geral que a temperatura selecionada seja a da faixa de conforto térmico, entre 21°C e 24 °C.
3. Pressione ON/OFF e a luz indicadora de operação acenderá. A unidade irá operar no modo AUTO, com velocidade do ventilador também em AUTO, sem opção de ajuste.
4. O modo ECO é ativado automaticamente na operação no modo AUTO.

Regulando a Temperatura Desejada

 Aumentar
(tecla 4)

 Diminuir
(tecla 3)

Apertando as teclas  e  você vai aumentar ou diminuir a temperatura desejada para o ambiente.

A cada toque na tecla, a unidade emitirá o sinal acústico “bip” de confirmação e no visor aparecerá a temperatura selecionada.


A temperatura poderá ser selecionada entre 17 °C e 30 °C com intervalos de 1 grau.



No modo resfriamento, se a temperatura selecionada for superior à temperatura do ambiente, a unidade não entrará em funcionamento; acontecerá o mesmo para o modo de aquecimento se a temperatura selecionada for inferior à temperatura do ambiente.

Operação nos Modos REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO ou VENTILAÇÃO


1. Pressione MODE para selecionar REFRIGERAÇÃO (COOL), AQUECIMENTO (HEAT - modelos quente/frio) ou VENTILAÇÃO (FAN).
2. Ajuste a temperatura (nos modos REFRIGERAÇÃO e AQUECIMENTO) através das teclas  e  . Recomenda-se em geral que a temperatura selecionada seja a da faixa de conforto térmico, entre 21°C e 24 °C.
3. Pressione FAN SPEED para selecionar a velocidade do ventilador em: AUTO (Automático), LOW (Baixo), MED (Médio) ou HIGH (Alto).
4. Pressione ON/OFF e a luz indicadora de operação acenderá. A unidade irá operar no modo selecionado. Caso queira parar a operação utilize novamente a tecla ON/OFF.



No modo VENTILAÇÃO não é possível ajustar a temperatura, nem a utilização do modo ECO nesta opção.

Operação no Modo DESUMIDIFICAÇÃO

- Pressione MODE para selecionar DESUMIDIFICAÇÃO (DRY).
- Ajuste a temperatura através das teclas ▼ e ▲. Recomenda-se em geral que a temperatura selecionada seja a da faixa de conforto térmico, entre 21°C e 24 °C.
- Pressione ON/OFF e a luz indicadora de operação acenderá. A unidade irá operar no modo DESUMIDIFICAÇÃO. Caso queira parar a operação utilize a tecla ON/OFF.
- No modo DESUMIDIFICAÇÃO, não estão disponíveis o modo ECO e o controle da velocidade do ventilador.




Operação do TIMER

TIMER ON e TIMER OFF são usados respectivamente para configurar a hora de Ligar/Desligar o temporizador.

Operação com TIMER ON


- Pressione TIMER ON, os ícones SET, HOUR e ON serão mostrados.
- Pressione a tecla TIMER ON repetidamente para definir o tempo entre a hora atual e a hora desejada para ligar a unidade.
- A cada vez que a tecla for pressionada o tempo aumenta de 0,5 em 0,5 horas e, apartir de 10 horas, aumentará de 1 em 1 hora.
- Ajustando o tempo para “0.0” cancela a função ON do timer.



Operação com TIMER OFF


- Pressione TIMER OFF, os ícones SET, HOUR e OFF serão mostrados.
- Pressione a tecla TIMER OFF repetidamente para definir o tempo entre a hora atual e a hora desejada para desligar a unidade.

- A cada vez que a tecla for pressionada o tempo aumenta de 0,5 em 0,5 horas e, apartir de 10 horas, aumentará de 1 em 1 hora.
- Ajustando o tempo para “0.0” cancela a função OFF do timer.



Configurando TIMER ON e TIMER OFF simultaneamente

- Configure TIMER ON de acordo com os procedimentos 1 e 2 especificados em Operação com TIMER ON.
- Configure TIMER ON de acordo com os procedimentos 1 e 2 especificados em Operação com TIMER OFF.
- Se a configuração de TIMER ON e TIMER OFF não exceder 10 h, a operação de TIME OFF será ativada 0,5 h depois da operação de TIMER ON. Se a configuração de TIMER ON e TIMER OFF exceder 10 h, a operação TIMER OFF será ativada 1 h depois da operação TIMER ON.
- Ajustando os tempos para “0.0” cancelam-se as funções ON e OFF do timer.



Modificando a operação do TIMER

Pressione a tecla correspondente e reajuste o tempo de TIMER ON e TIMER OFF. Ajuste para o tempo 0.0 para cancelar a operação do TIMER.

NOTA

- O tempo fixado na operação do temporizador é o valor relativo baseado no relógio do controle remoto.
- Não é possível ajustar o relógio quando a função TIMER ON e/ou TIMER OFF está ligada.

9.4 Ajuste das Direções do Fluxo de Ar


Enquanto a unidade estiver em funcionamento, você pode ajustar os defletores do fluxo de ar para distribuir uniformemente a temperatura no ambiente.

NOTA

Regular a direção do fluxo de ar de maneira a não incomodar os ocupantes do ambiente.

Ajuste da direção do fluxo de ar vertical (para cima/para baixo) - Tecla AIR DIRECTION ↑↓

Pressione a tecla AIR DIRECTION para ajustar os defletores para a posição desejada e pressione novamente esta tecla para manter os defletores nesta posição.



31

Ajuste da direção do fluxo de ar vertical (oscilação para cima/para baixo) - Tecla SWING ↑↓

Pressione a tecla SWING, os defletores iniciarão automaticamente seu movimento de oscilação.

A faixa do oscilação dos defletores é de 30° nas quatro direções de saída de ar.

NOTA

- **A tecla SWING será desativada com a unidade desligada.**
- **Não deixar a unidade funcionando durante períodos longos com a direção do fluxo posicionado para baixo no modo REFRIGERAÇÃO ou DESUMIDIFICAÇÃO. Caso contrário, poderá formar-se condensado na superfície do defletor, o que poderá provocar a formação de umidade no chão ou nos móveis.**
- **Não deslocar manualmente os defletores, utilizar sempre a tecla SWING. O deslocamento manual do defletor pode causar problemas de funcionamento irregular.**
- **Em caso de mal funcionamento dos defletores, desligar a unidade e tornar a ligá-la novamente.**
- **Reativando a unidade logo depois de uma parada, os defletores poderão ficar imóveis durante cerca de 10 segundos.**
- **O ângulo de abertura dos defletores não deve ficar muito estreito, pois isto limita a operação nos modos de REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO, em função da vazão menor do fluxo de ar.**



PERIGO DE CHOQUES ELÉTRICOS
Desligue a alimentação elétrica antes das operações de manutenção ou antes de manusear quaisquer peças internas da unidade.

IMPORTANTE

- **Programe uma intervenção periódica de verificação da unidade, das ligações elétrica e das proteções.**
- **As operações de manutenção devem ser efetuadas por pessoal especializado.**
- **Não tente reparar, deslocar, modificar ou reinstalar pessoalmente a unidade. Operações efetuadas por pessoal não qualificado podem causar choques elétricos ou incêndios.**
- **Contacte pessoal especializado no caso em que for verificada uma das seguintes condições:**
 - **Ruído anormal durante o funcionamento;**
 - **Frequente intervenção das proteções;**
 - **Cheiro anormal (de queimado, por exemplo).**

Drenagem do Condensado

Durante o verão, verifique se a drenagem de condensado está livre de poeira e fibras que possam entupir o dreno, provocando que a água do condensado extravase.

Serpentina de Transferência Térmica

No início de cada inverno e de cada verão, recomenda-se que verifique se as aletas das serpentinas não estão entupidas com poeira, fibras ou outros materiais estranhos.

Motor

O motor está permanentemente lubrificado. Deste modo, não é necessária manutenção periódica.

Umidade do Ar

Uma taxa de umidade superior a 80% pode causar a formação de condensado enquanto a unidade estiver funcionando em modo REFRIGERAÇÃO ou no modo DESUMIDIFICAÇÃO. Deve-se, portanto, regular a posição dos defletores colocando-os com o ângulo máximo de abertura (vertical em relação ao chão) e programar o ventilador em ALTA velocidade.

ATENÇÃO

Operação em caso de falta de eletricidade

- **Quando houver queda de eletricidade com a unidade em funcionamento as condições de operação são memorizadas e são restabelecidas automaticamente junto com a eletricidade.**
- **A programação do TIMER será desfeita.**
- **Quando sair de sua casa durante uma falha de energia, desconecte a unidade para evitar que ela ligue automaticamente quando a energia for restabelecida.**

10.1 Filtros e Grelha de Ar

Filtros de Ar

Os filtros de ar evitam a incidencia excessiva de pó e outras partículas no ambiente. Em caso de entupimento do filtro, a eficiência de funcionamento da unidade pode diminuir significativamente. Desta maneira caso a unidade seja utilizada durante muito tempo ao longo do dia, recomendamos que o filtro deva ser limpo uma vez a cada duas semanas.

Se a unidade for instalada em um lugar com grande presença de pó (ou poluentes), limpe o filtro de ar com maior frequênciа.

Ciclo de vida dos filtros

A vida útil dos filtros varia de acordo com a sujeira contida no ambiente (quantidade de fumaça, pó e poluentes), o tamanho do espaço condicionado e o tempo de operação da unidade.


Limpeza dos filtros




Limpe os filtros de ar pelo menos uma vez por mês.

Filtros de tela lavável

- Empurre simultaneamente as travas da grelha para o meio, em seguida puxe a grelha para baixo, como indicado na figura abaixo.



- Para limpar somente os filtros de ar, basta retirá-los e proceder a limpeza, seguindo os passos abaixo:
 - Limpe primeiro o filtro com um aspirador (fig. 31a);
 - Depois lave-o com água corrente (fig. 31b), secando-o completamente em seguida;
 - Reinstale o filtro novamente usando suas guias.



33

IMPORTANTE


O filtro deverá estar com a parte externa (entrada de ar) voltada para cima quando for usar aspirador de pó e com a parte externa (entrada de ar) voltada para baixo quando for usar água corrente.




- Se o acúmulo de poeira é muito pesado, use uma escova macia e detergente neutro para limpar o filtro.**
- Para secar coloque-o em local fresco.**
- Não secar o filtro de ar sob o sol direto ou expondo-o ao fogo.**
- Se a poeira acumulada é excessiva (grossa) demais para ser limpa, substitua o filtro por um novo (filtro de ar substituível é um equipamento opcional).**

Limpeza da grelha

1. Com os filtros já fora da grelha, retire então o plug de conexão elétrica da caixa de controle do display da unidade;
2. Levante a grelha de maneira a desencaixá-la da unidade, são 3 encaixes na parte de trás desta, em seguida puxe a grelha para baixo, como indicado na figura.



3. Para limpar a grelha siga os passos abaixo:
 - Limpe primeiro a grelha com um aspirador (fig. 33a);
 - Depois lave-a com água corrente (fig. 33b), secando-os em seguida;
 - Volte a colocar a grelha na sua posição corretamente.



NOTA

- **A grelha deverá estar com a parte externa (entrada de ar) voltada para cima quando for usar aspirador de pó.**
- **A grelha deverá estar com a parte externa (entrada de ar) voltada para baixo quando for usar água corrente.**

Limpeza da Unidade 10.2

IMPORTANTE

Desligue a unidade e desconecte o cabo de alimentação ANTES de limpá-la.

- Limpar a unidade e o controle remoto apenas com um pano seco.
- Usar uma esponja embebida com água fria somente se a unidade estiver muito suja.
- Não devem ser usados panos embebidos com produtos químicos ou aspirador para limpar a unidade.
- Não usar benzina, solventes, qualquer tipo de pó para lustrar ou outros solventes similares para a limpeza. Estas substâncias poderão provocar rachaduras ou deformações na superfície plástica da unidade.

ATENÇÃO

Não limpar dentro da unidade com água.
A água pode destruir o isolamento causando descargas elétricas.

Cuidados pré-temporada

1. As entradas e saídas de ar da unidade não devem estar entupidas.
2. Limpe cuidadosamente a unidade, o filtro e reinstale-o em seu devido lugar.
3. Verifique e limpe a bandeja de condensados da unidade.
4. Se a unidade estiver desconectada por um longo período, coloque-a em operação no modo ventilação (FAN) por umas 2 horas para secar o interior desta.

Cuidados pós-temporada

Se quiser deixar a unidade inativa durante um período prolongado, deve-se seguir as instruções a seguir:

1. Fazer o ventilador funcionar durante cerca de 12h, de modo a secar a parte interna da unidade.
2. Desligar a unidade e também desligá-la da corrente elétrica.
3. Retirar as pilhas do controle remoto.

Não efetuar estas operações sem o auxílio de pessoal qualificado. Contactar uma empresa credenciada Carrier para executar o serviço de assistência.

10.3 Operação Otimizada da Unidade

Para obter ótimos desempenhos, seguir as instruções:

- Regular de maneira correta a direção do fluxo para que não seja direcionado sobre as pessoas que ocupam o ambiente.
- Procure regular a temperatura para alcançar o nível máximo de conforto térmico - entre 21°C e 24°C.
- Não regule a unidade configurando níveis extremos de temperatura.
- Fechar portas e janelas quando a unidade estiver em funcionamento para não reduzir a eficácia da mesma.

- Utilizar a tecla TIMER no controle remoto para selecionar os horários de ligar/desligar a unidade.
- Não deixar objetos próximos as entradas ou saídas de ar, pois estes poderão reduzir o rendimento da unidade ou até mesmo provocar uma eventual parada.
- Limpar periodicamente o filtro do ar para não diminuir a eficácia de refrigeração/aquecimento da unidade.
- Não utilizar a unidade se os deflectores de ar estiverem fechados.


10.4 Informações sobre o Funcionamento da Unidade

Funcionamento em Economy (ECO)

Pressionando a tecla ECO durante o funcionamento do modo REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO (modelos Quente/Frio) ou AUTO, o controle remoto indicará a seguinte figura “” e a unidade procederá da seguinte forma:

- A velocidade do ventilador será controlada automaticamente.
- A cada hora a temperatura configurada será ajustada 1°C. Isto ocorrerá apenas duas vezes. Caso a unidade esteja ajustada em modo REFRIGERAÇÃO a temperatura aumentará e caso esteja em AQUECIMENTO a temperatura diminuirá.

Veja no exemplo do gráfico abaixo, onde a unidade está em modo REFRIGERAÇÃO:



Os sintomas a seguir não são problemas decorrentes da Unidade

Sintoma 1: O sistema não funciona

- A unidade não é iniciada imediatamente quando pressionado a tecla ON/OFF no controle remoto.
- Se o LED de operação acender, o sistema está em suas condições normais. Para prevenir uma sobrecarga a unidade só é iniciada 3 minutos após ser ligada.
- Se o LED de operação e o LED indicador de “PRE-DEF” (modelos QUENTE/FRIO) ou o LED de “FAN” (VENTILAÇÃO - modelos somente FRIO) acender, significa que você selecionou o modo AQUECIMENTO.

Quando recém iniciado, se a unidade não ligar, no display aparecerá proteção anti vento frio, devido a baixa temperatura de saída de ar.

Sintoma 2: Alterar do modo de RESFRIAMENTO para o modo VENTILAÇÃO

- Para prevenir o congelamento da unidade, esta mudará para o modo VENTILAÇÃO automaticamente, retornando ao modo RESFRIAMENTO logo em seguida.
- Quando a temperatura do ambiente atingir a temperatura pré-determinada, a unidade

mudará para o modo VENTILAÇÃO; quando a temperatura do ambiente exceder a temperatura pré-determinada a unidade ligará novamente. O mesmo ocorrerá para o modo de AQUECIMENTO.

Sintoma 3: Névoa branca saindo da unidade

- Quando a umidade do ambiente for muito elevada durante a operação no modo REFRIGERAÇÃO e o interior da unidade estiver contaminado, a distribuição de temperatura no ambiente será irregular. É necessário limpar o interior da unidade. Essa operação requer mão-de-obra especializada, contate um credenciado Carrier para executar o serviço.
- Quando o sistema é alternado para o modo de AQUECIMENTO, após a operação de descongelamento, a umidade gerada pelo desgelo será eliminada em forma de vapor.

Sintoma 4: Ruído da unidade no modo de RESFRIAMENTO

Sintoma 4.1:

- Um som contínuo e baixo é ouvido quando o sistema está operando no modo RESFRIAMENTO ou quando está parado. Quando a bomba de drenagem estiver em operação, este som também é escutado.

- Um chiado é escutado quando o sistema para após funcionamento no modo de AQUECIMENTO. A contração e expansão de peças plásticas causadas pela variação de temperatura produzem este ruído.

Sintoma 4.2:

- Um som baixo semelhante a um chiado é escutado quando o sistema está em operação. Este som é proveniente da água circulando pela tubulação e unidade.
- Um chiado é escutado quando do início de operação ou imediatamente após a parada de operação da unidade, ou ainda quando a unidade está em operação de degelo. Este som é proveniente da água, ocasionado pelo início ou parada de circulação desta pelas tubulações e unidade.

Sintoma 5: Poeira saindo da unidade

Quando a unidade é ligada pela primeira vez após um longo período sem uso. Causado pelo excesso de poeira na unidade.

Sintoma 6: Odores saindo da unidade

- A unidade pode absorver odores do ambiente como cheiro de fumaça de cigarro, móveis e etc.
- Maus cheiros provenientes da unidade - Cheiros de fumaça ou cosméticos acumulados enquanto o ar da sala circula através da unidade.

Sintoma 7: Barulho vindo da unidade

Um barulho forte pode ser ouvido algumas vezes durante a operação da unidade ou quando a unidade for ligada - É o som do plástico se expandindo devido a mudanças bruscas de temperatura.

Códigos de Erro do Display da Unidade

Se acontecer algum dos sinais de falha como os descritos na tabela abaixo, desligue imediatamente a unidade e entre em contato com um credenciado Carrier.

Unidade 40HK					
Sinal de Falha	Led Operação OPERATION	Led Timer TIMER	Led Degelo PRE-DEF/FAN	Led Alarme ALARM	DISPLAY
Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.	-	Piscante	-	-	E2
Sensor de temperatura do evaporador com circuito aberto ou em curto circuito.	Piscante	-	-	-	E3
Erro EEPROM.	Piscante	Piscante	-	-	E7
Funcionamento defeituoso do alarme de nível de água.	-	-	-	Piscante	E8

10.5 Localização de Avarias da Unidade

Problemas e soluções



Desligue imediatamente a unidade no caso das situações descritas a seguir.

Avaria:

- I. O led indicador de funcionamento (OPERATION), pisca rapidamente (5 vezes por segundo)

desligando e religando a unidade. A unidade é desligada, ligada novamente após 2 ou 3 minutos, mas o led continua piscando.

2. O fusível queima ou disjuntor desarma com frequência.
3. Objetos ou água penetraram na unidade.
4. Água vazando da unidade.

Sintomas	Causas	Solução
A unidade não liga ou não inicia.	Falta de eletricidade.	Espere o reestabelecimento da energia elétrica.
	Unidade desligada.	Verifique se a alimentação está conectada corretamente.
	Fusível queimado.	Substitua o fusível queimado.
	Pilhas do controle remoto descarregadas ou outro problema com o controle.	Substitua as pilhas gastas ou verifique o controle.
A unidade liga e desliga frequentemente.	Válvula 3-vias não funciona.	Faça manutenção ou substitua a válvula 3-vias.
	Tensão muito alta ou muito baixa.	Instale manômetros para verificação.
	Circuito do sistema bloqueado.	Procure a razão e elimine o bloqueio.
A unidade não resfria ou não aquece o ambiente de maneira adequada.	Configuração inadequada da temperatura.	Configure corretamente a temperatura desejada.
	Trocador de calor da unidade sujo ou obstruído.	Limpe ou desobstrua o trocador de calor.
	Filtro de ar obstruído.	Limpe o filtro de ar.
	Entrada/saída de ar da unidade está obstruída.	Elimine as obstruções e reinicie o funcionamento da unidade.
	Portas e janelas abertas.	Feche as portas e janelas.
	Vazamento de água.	Verifique e eliminate o vazamento.
	Luz do sol diretamente sobre o receptor de raios infravermelhos da unidade.	Feche cortinas e/ou persianas.

Avarias no controle remoto:

Antes de procurar o credenciado sobre possíveis falhas na operação do controle remoto, verifique os seguintes itens:

Sintomas	Causas	Solução
A velocidade do ventilador não pode ser alterada.	Verifique se o modo indicado no display é AUTO.	Quando o modo automático (AUTO) é selecionado, a unidade automaticamente altera a velocidade do ventilador.
	Verifique se o modo indicado no display é DRY.	Quando o modo desumidificação (DRY) é selecionado, a unidade altera automaticamente a velocidade do ventilador.
O sinal do controle remoto não é transmitido mesmo quando a tecla ON/OFF é pressionada.	Verifique se as pilhas do controle remoto não estão descarregadas.	A alimentação está desligada.
O display de temperatura não acende.	Verifique se o modo indicado no display é FAN ONLY.	A temperatura não pode ser configurada durante o modo ventilação (FAN).
A indicação no display desaparece após alguns segundos.	Verifique se a operação do timer chegou ao final quando o TIMER OFF está indicado no display.	A unidade irá parar a operação na hora configurada.
O indicador de TIMER ON se apaga após alguns segundos.	Verifique se a operação do timer é iniciada quando o TIMER ON está indicado no display.	Na hora configurada a unidade inicia automaticamente a operação e o indicador se apaga no display.
A unidade não emite nenhum som de recepção de sinal, mesmo quando a tecla ON/OFF do controle remoto é pressionada.	Verifique se o sinal transmitido pelo controle remoto é dirigido diretamente para o receptor de infravermelhos da unidade.	Direcione corretamente o controle remoto para a unidade e pressione novamente a tecla ON/OFF.

Termo de Garantia

Utilize uma empresa credenciada CARRIER para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total do equipamento. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

A CARRIER concede a você, a partir da data da nota fiscal de compra desta unidade, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 9 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que a unidade seja instalada por uma empresa credenciada e operada de acordo com este manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período a unidade terá assistência das empresas credenciadas pela CARRIER sem ônus de peças e mão-de-obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL.

Não estão incluídas neste prazo de garantia adicional peças plásticas, filtros de ar, assim como problemas com unidades instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a contar da data de compra da unidade. Também não fazem parte desta garantia gás refrigerante, óleo, nem componentes não fornecidos nos produtos, mas necessários para a instalação das unidades, e tampouco se aplica à própria montagem/interligação do sistema.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte;
- Manutenção da unidade, que inclui limpeza e troca de filtro de ar;
- Despesas eventuais de transporte da unidade até a oficina;
- Despesas de locomoção do técnico para atendimento à domicílio quando a unidade estiver fora do perímetro urbano da cidade sede da empresa credenciada pela CARRIER.

A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTE CASOS:

- Modificação das características originais de fábrica;
- Dados de identificação da unidade alterados ou rasurados;
- Unidades ligadas em rede com tensão diferente da especificada na etiqueta de identificação;
- Danos causados a unidade por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis;
- Unidades ligadas com comandos a distância não originais de fábrica;
- Qualquer instalação diversa da recomendada por este manual.

Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia estes serão, sempre que possível, reparados ou em último caso substituídos por igual ou equivalente.

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e substituições dos componentes defeituosos. O mau funcionamento ou paralisação do equipamento ou sistema, em hipótese alguma, onerará a SPRINGER CARRIER LTDA com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos.

Quaisquer reparos ou componentes substituídos após a data em que se extingue esta Garantia serão cobrados integralmente do usuário.

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA SPRINGER CARRIER LTDA.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO.

Para sua tranquilidade, mantenha a nota fiscal de compra da unidade junto a este certificado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia.



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Springer Carrier Ltda
Rua Berto Círio, 521 - Bairro São Luís
Canoas - RS
CEP: 92420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61